

Ontwerp omgevingsvergunning gemeente Eemsmond

Inhoudsopgave

1. Aanvraag
2. Procedure
3. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming
4. Ontwerp besluit
5. Leges
6. Bekendmaking
7. Zienswijzen
8. Bijlagen
9. Voorwaarden en voorschriften
10. Begrippen

1. Aanvraag

Op 2 augustus 2016 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een 2e fase omgevingsvergunning, zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WABO-2016-0909.

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager : TenneT TSO B.V.
Adres aanvrager : Postbus 718, 6800 AS te Arnhem

Omschrijving

De aanvraag betreft : bouwen van een convertorstation
De aanvraag bevat de activiteiten : - het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo)
- het milieuneutraal veranderen van de bestaande inrichting (art. 2.1, lid 1, sub e jo. Art.3.10 lid 3 Wabo)

Beschrijving van de aangevraagde activiteiten

De door TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) aangevraagde vergunning heeft betrekking op een te realiseren hoogspanning converterstation in de Eemshaven (COBRA converterstation Eemshaven AC/DC).

De aanvraag voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting heeft betrekking op een aantal bouwkundige en installatietechnische wijzigingen binnen de inrichting, waarvoor wij bij besluit van 12 februari 2016 (kenmerk WABO-2015-0608) een omgevingsvergunning (fase 1) voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting hebben verleend.

Tevens wordt een omgevingsvergunning 2^e fase voor het bouwen van een bouwwerk aangevraagd. Het bouwdeel van de aanvraag is voor de realisatie van het converterstation ingediend.

Locatie

plaatselijk bekend : Waddenweg 10 Eemshaven
kadastraal bekend : gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3560 en 3561

2. Procedure

Bevoegd gezag

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond is bevoegd om op de aanvraag te beslissen.

Indieningsvereisten en ontvankelijkheid

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Project van gemeenschappelijk belang en Rijkscoördinatieregeling

Op 1 juni 2013 is de Verordening (EU) 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013, betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (hierna: de Verordening), van kracht geworden. Het project COBRACable, waar onderhavig converterstation deel van uit maakt, is aangemerkt als een project betreffende elektriciteit dat is opgenomen op de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang, als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Verordening in samenhang met bijlage VII bij de Verordening.

In artikel 20a, eerste lid, aanhef en onder c, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de Rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het project COBRACable gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro en de vereisten uit de Verordening.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het project COBRACable. Daarom is ook op dit besluit de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het project COBRACable bevorderd.

Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- Op 22 mei 2015 is op grond van artikel 20c, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend gemaakt;
- In de periode van 20 februari 2015 tot en met 2 april 2015 heeft een openbare raadpleging plaatsgevonden (als bedoeld in artikel 9, vierde lid van de Verordening);
- Bij besluit van 29 augustus 2016 is door de minister van EZ – mede namens de andere bevoegde gezagen – het ontwerp van het aanvraagdossier aanvaard als bedoeld in artikel 10, vierde lid, aanhef en onder c, van de Verordening;
- Op 2 september 2016 is een kennisgeving van de aanvraag gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in regionale en lokale media alsook op de internetpagina van Bureau Energieprojecten;

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, in regionale en lokale media en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de volgende instanties als adviseur bij deze procedure betrokken.

- de welstandscommissie Libau welstands- en monumentenzorg Groningen;
- de Veiligheidsregio Groningen.

3. Overwegingen voorafgaand aan de besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (hierna ons college) heeft, bij het nemen van het hierna genoemde ontwerpbesluit, het volgende overwogen.

3.1 Overwegingen ten aanzien van activiteiten die zijn genoemd in artikel 2.1, lid 1 van de Wabo, onder de letter(s):

a. Overwegingen ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

Toetsing aan het inpassingsplan

Het plan is gelegen binnen de grenzen van het inpassingsplan 'COBRACABLE'. Het betreffende perceel heeft de enkelbestemming 'Bedrijf-converterstation, artikel 3'. Het plan is getoetst aan de regels van het inpassingsplan en voldoet hieraan.

Vorbereidingsbesluit

Voor het gehele grondgebied van de gemeente is een voorbereidingsbesluit genomen, hierdoor is het verboden om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te slopen. Op basis van artikel 3.3, lid 1, sub a Wabo moeten we de aanvraag aanhouden voor de activiteiten 'het bouwen van een bouwwerk'. Op grond van artikel 3.3, lid 3 verlenen we in afwijking van lid 1 de omgevingsvergunning omdat de aangevraagde activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Toetsing aan redelijke eisen van welstand

Stichting Libau welstands- en monumentenzorg Groningen heeft in haar brief van 17 augustus 2016 geadviseerd, dat het bouwplan op zichzelf en in relatie tot zijn omgeving niet in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Toetsing aan het Bouwbesluit

Voldoende aannemelijk is gemaakt dat het bouwplan niet in strijd is met de minimale kwaliteitseisen van het Bouwbesluit.

Met betrekking tot de brandveiligheidsaspecten op grond van het Bouwbesluit 2012 is de Veiligheidsregio Groningen gevraagd ons te adviseren over deze aanvraag. Het gevraagde advies van de Veiligheidsregio Groningen is ontvangen op 18 augustus 2016. Dit advies is betrokken bij de overweging over het hierna te noemen ontwerpbesluit.

Toetsing aan de gemeentelijke bouwverordening

Het bouwplan is niet in strijd met de bepalingen van de bouwverordening.

e. Overwegingen ten aanzien van het milieu neutraal veranderen van een inrichting

De aanvraag voor de milieuneutrale verandering van de inrichting heeft betrekking op een aantal, ten opzichte van de bij besluit van 12 februari 2016 vergunde situatie, bouwkundige en installatietechnische wijzigingen. Binnen de inrichting worden de volgende veranderingen aangebracht:

- De lay-out van het converterstation wordt veranderd waarbij de gebouwen en installaties (transformatoren en schakelinstallaties) een, ten opzichte van de vergunde situatie, andere ligging/opstelling krijgen. Alle gebouwen en installaties schuiven, binnen de vergunde inrichtingsgrens, 2,5 tot maximaal 5 meter naar het noorden;
- In plaats van de vergunde 2 convertertransformatoren van elk 700 MVA zullen er 3 convertertransformatoren van elk 253 MVA worden geïnstalleerd;
- In plaats van de vergunde 2 luchtgekoelde bedrijfstransformatoren zullen er 2 oliegekoelde units worden geïnstalleerd. Deze bedrijfstransformatoren hebben een koelsysteem dat 700 respectievelijk 3.000 kg transformatorolie bevat;
- In de koelinstallatie van de converterhal zal in een gesloten systeem 14 m³ glycol-oplossing worden toegepast;
- Voor de opslag van gasolie voor het noodstroomaggregaat zal gebruik worden gemaakt van een bovengrondse opslagtank van 9.700 liter in plaats van een tank met een inhoud van 3.000 liter.

Met betrekking tot het in werking hebben van voornoemde koelinstallatie en de opslag van gasolie in een bovengrondse tank dient te worden voldaan aan onderstaande bepalingen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

- § 3.2.6 In werking hebben van een koelinstallatie: artikel 3.16c van het Activiteitenbesluit en artikel 3.16b van de Activiteitenregeling;
- § 3.4.9 Opslaan van gasolie in een bovengrondse opslagtank: artikel 3.54c en 3.54d van het Activiteitenbesluit en artikel 3.71b t/m 3.71h van de Activiteitenregeling.

Wij beschouwen de aanvraag met betrekking tot deze activiteiten als melding als bedoeld in afdeling 2.1 van het Activiteitenbesluit.

Huidige vergunningsituatie

Bij besluit van 12 februari 2016 (kenmerk WABO-2015-0608) hebben wij aan TenneT TSO B.V. een

omgevingsvergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van onderhavige inrichting (fase 1).

Toetsingskader

In artikel 2.14 lid 5 Wabo wordt bepaald dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend, als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, derde lid, Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) is toegestaan;
- niet mer-plichtig is; en
- niet zal leiden tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend.

Hieronder volgt de toetsing of aan deze voorwaarden is voldaan:

Andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu

Geluid

Bij de aanvraag is een akoestisch onderzoek gevoegd ("COBRACable HVDC station Eemshaven, Nederland, rapportnr. F 20738-2-RA-002, d.d. 4 juli 2016) waarin de gevolgen voor de voorgenomen veranderingen binnen de inrichting voor de geluidsuitstraling van de inrichting zijn uitgewerkt. Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat - met de binnen de inrichting aan te brengen veranderingen - de berekende geluidbelasting op de beoordelingspunten ter plaatse van woningen en op zonegrens ruim lager is dan de geldende grenswaarden zoals vastgelegd in voorschrift 4.1 van de oprichtingsvergunning.

Met betrekking tot de oprichtingsvergunning is, op basis van een zonetoets, geconcludeerd dat voor de inrichting op alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de grenswaarden van de Wgh en de inrichting inpasbaar in het zonebeheermodel. De voorgenomen wijziging van de inrichting is hierop niet van negatieve invloed.

Bodem

De toe te passen convertertransformatoren bevatten transformatorolie. Door toepassing van 3 kleinere 253 MVA transformatoren in plaats van 2 grotere 700 MVA transformatoren en de nieuw toe te passen, met transformatorolie gevulde, bedrijfstransformatoren zal de toegepaste (netto) hoeveelheid transformatorolie toenemen. De transformatorolie bevindt zich in een gesloten systeem en de transformatoren staan allen, voor opvang van eventueel lekkende olie, opgesteld boven vloeistofdichte calamiteitenkelders.

Daarmee wordt op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012) voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico, zoals vastgelegd in het geldende voorschrift 2.2.1 van de vigerende oprichtingsvergunning.

In voorschrift 1.1.1 van deze beschikking is vastgelegd dat met betrekking tot beveiliging en onderhoud/inspectie van de oliegevulde transformatoren dient te worden voldaan aan het bepaalde in voorschrift 7.2.1 en 7.2.2 van de vigerende oprichtingsvergunning.

Met betrekking tot de opslag van gasolie in een bovengrondse tank dient met betrekking tot bodembescherming, op basis van het Activiteitenbesluit en de bijhorende Regeling, te worden voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico.

Veiligheid

Gezien de aard en omvang van de (uitbreiding van de) opslag van dieselolie voor het noodstroomaggregaat, heeft deze geen gevolg voor de (externe) veiligheid.

Met betrekking tot de opslag van gasolie in een bovengrondse dubbelwandige tank dient te worden voldaan aan richtlijn PGS 30 "Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties", versie 1.0, december 2011), zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit bij- horende Regeling.

Overige aspecten

De voorgenomen veranderingen binnen de inrichting zijn niet van invloed op danwel hebben geen gevolgen voor de milieu-aspecten emissie naar lucht, afvalwater, afval en energie en ge- en verbruik van grond- en hulpstoffen met dien verstande dat de, in een gesloten systeem, als koelmiddel toe te passen glycoloplossing een nieuwe hulpstof betreft.

Geconcludeerd wordt dat de verandering van de inrichting niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu.

M.e.r.-plicht

De voorgenomen verandering is niet opgenomen in bijlage C of bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage 1999. De activiteit is derhalve niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelings- plichtig.

Andere inrichting

De reeds vergunde inrichting betreft een hoogspanning converterstation. Door de voorgenomen veranderingen zal dit niet veranderen.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning van 12 februari 2016 (oprichtingsvergunning) vastgelegd in voorschrift 1.1.1.

3.2. Overwegingen ten aanzien van adviezen en documenten.

De adviezen van Libau welstands- en monumentenzorg Groningen en van de Veiligheidsregio Groningen zijn op een zorgvuldige manier tot stand gekomen en geven geen aanleiding tot twijfel over de juistheid van de conclusies, zodat de adviezen kunnen worden gevolgd.

4. Ontwerp besluit

Gelezen de aanvraag voor een omgevingsvergunning, rekening houdend met de wettelijk verplichte toetsen, en adviezen, is ons college voornemens onder de in de bijlage genoemde voorwaarden en voorschriften:

De aangevraagde omgevingsvergunning (zoals beschreven onder punt één van dit besluit) te verlenen op grond van artikel 2.1, lid 1, onder a en e in samenhang met artikel 2.10 en 2.14 van de Wabo, artikel 3.3, lid 3 van de Wabo en artikel 3.10 lid 3 Wabo.

Onderdeel van het besluit vormen gewaarmerkte bijlagen die met dit besluit zijn meegezonden.

Voor zover de vergunningaanvraag niet in overeenstemming is met de gestelde voorschriften, zijn de voorschriften bepalend.

In verband met de gefaseerde indiening treedt de bij besluit van 12 februari 2016 verleende omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting (fase 1) alsook de thans aangevraagde omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting, in werking op het tijdstip dat deze omgevingsvergunning voor de activiteit het bouwen van een bouwwerk (fase 2) in werking treedt.

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,
namens deze,


de heer G.H. Alderink
directeur
Werkorganisatie DEAL-gemeenten

Uithuizen, 6 september 2016

5. Leges

Bouwkosten volgens aanvraag	€ 17.471.636,00
Vastgestelde bouwkosten voor toepassing legesverordening	€ 17.471.636,00

Omschrijving leges	Bedrag
Bouwactiviteit	€ 304.301,30
	+
Totaal	€ <u>304.301,30</u>

6. Bekendmaking

Van dit ontwerp besluit wordt kennis gegeven in de Staatscourant en in regionale en lokale media alsook op de internetpagina van Bureau Energieprojecten.

Door de minister van EZ wordt een afschrift van dit besluit gestuurd naar TenneT TSO B.V., Postbus 718, 6800 AS Arnhem. Verder is er een afschrift van dit besluit verzonden aan:

- de Veiligheidsregio Groningen, Postbus 66, 9700 AB Groningen;
- het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen;
- het dagelijks bestuur van Groningen Seaports, Postbus 20.004, 9930 PA Delfzijl.

7. Zienswijzen

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Een ieder kan binnen 6 weken na start van de ter inzage termijn zienswijzen tegen het ontwerpbesluit indienen bij:

Bureau Energieprojecten
 Inspraakpunt COBRACable
 Postbus 248
 2250 AE Voorschoten

8. Bijlagen

Bij dit voornemen behoren gewaarmerkte bijlagen die met dit voornemen ter inzage zijn gelegd.

9. Voorwaarden en voorschriften

A. Voorwaarden ten aanzien van het bouwen van een bouwwerk

Uit het oogpunt van (constructieve) veiligheid

- Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, moet voorafgaand aan een mechanische grondroering, een zogenaamde "Klic-melding" worden gedaan. De Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (beter bekend als "grondroerdersregeling") verplicht iedere grondroerder (graver) hiertoe. Deze melding kunt u doen via Klic-online, telefonisch op 0800 - 0080 of per fax (info op www.klic.nl).

Start bouwwerkzaamheden

- Minimaal twee dagen voor de aanvang van de (bouw)werkzaamheden dient het uitzetten van het bouwwerk en de hoogte van het vloerpeil in overleg met de toezichthouder van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten plaats te vinden. De start van de uitvoering van de werkzaamheden moet worden gemeld. Dit kunt u doen:
 - Post; meegezonden kaartjes
 - Email; info@werkorganisatiedeal.nl
 - Telefonisch; (0596) 639700
- Voor het storten van de betonnen constructieonderdelen dient de toezichthouder van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten ten minste twee werkdagen van tevoren in kennis te worden gesteld.

- Indien bij temperaturen beneden twee graden Celsius beton-, metsel- of buitenpleisterwerk wordt uitgevoerd, dient de toezichthouder van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten ten minste twee dagen vóór het begin van het desbetreffende werk in kennis te worden gesteld van de te treffen maatregelen ten behoeve van:
 - het niet verwerken van bevroren materialen;
 - het verkrijgen van een goede binding en verharding;
 - de bescherming van het desbetreffende werk na de voltooiing tegen vorstschade, zolang het nog onvoldoende is verhard of de temperatuur nog beneden twee graden Celsius is.

Op grond van het Bouwbesluit 2012

- Het is verboden om een bouwwerk na het bouwen in gebruik te geven of nemen, indien het bouwwerk niet gereed is gemeld bij de toezichthouder van de Werkorganisatie DEAL-gemeenten. Dit kunt u doen:
 - Post; meegezonden kaartjes
 - Email; info@werkorganisatiedeel.nl
 - Telefonisch; (0596) 639700
- De hoogte van het vloerpeil moet definitief worden vastgesteld in overleg met een toezichthouder van de werkorganisatie DEAL-gemeenten.
- De aannemer dient er voor te zorgen dat er geen bouwafval op de openbare weg of naast liggende percelen komt. Ook mag geen zwerfvuil afkomstig van het te bouwen object in de omgeving terecht komen.
- Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding zijn afgescheiden.
- Het bouw- en sloopafval moet ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
 - gevaarlijk aangeduide afvalstoffen als bedoeld in hoofdstuk 17 van de afvalstoffenlijst bedoeld in de Regeling Europese afvalstoffenlijst;
 - steenachtig sloopafval;
 - gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
 - bitumineuze dakbedekking;
 - teerhoudende dakbedekking;
 - teerhoudend asfalt;
 - niet-teerhoudend asfalt;
 - dakgrind;
 - overig afval.
- Indien u binnen 26 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning niet bent gestart met de bouwwerkzaamheden, kan de omgevingsvergunning door ons college worden ingetrokken. In overleg met de gemeente kunt u hier van afwijken.
- De omgevingsvergunning en bijbehorende stukken dienen op locatie aanwezig te zijn.
- Ons college kan het gebruik van een werktuig, dat schade of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt of kan veroorzaken, verbieden of de werkzaamheden stilleggen.
- Het is niet toegestaan te bouwen in afwijking van de omgevingsvergunning.

Bodemwerkzaamheden

- Bij de werkzaamheden vrijkomende grond dient zoveel mogelijk op het kadastraal perceel hergebruikt te worden.
- Bij aan- of afvoer van (herbruikbare) grond en/of bouwstoffen gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Voor meer informatie hierover verwijzen we u kortheidshalve naar de internetsite meldpunt bodem <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl>.
- Een ieder die op of in de bodemhandelingen verricht en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden geveerd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk ongedaan te maken.

B. Voorschriften ten aanzien bouwen van een bouwwerk

Bouwbesluit

- Er moet worden gebouwd in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit.

C. Voorschriften Milieu

Van toepassing zijnde voorschriften vigerende omgevingsvergunning 12 februari 2016

De voorschriften zoals die zijn vermeld in:

- hoofdstuk 1, Algemeen: voorschrift 1.1.1 t/m 1.5.3;
- hoofdstuk 2, Bodem: voorschrift 2.1.1 t/m 2.2.2;
- hoofdstuk 4, Geluid: voorschrift 4.1 en 4.2;
- hoofdstuk 7, Installaties: voorschrift 7.2.1 en 7.2.2,

van de oprichtingsvergunning van 12 februari 2016 (kenmerk WABO-2015-0608) zijn van toepassing op de vergunningplichtige veranderingen binnen de inrichting waarvoor bij de onderhavige beschikking vergunning wordt verleend en dienen als zodanig te worden nageleefd.

10. Begrippen

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, PGS of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel -voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft -de norm, BRL, PGS, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en PGS-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop Postbus 20014 2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059 2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

Wtww.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen Postbus 70 2280 AB RIJSWIJK

telefoon (070) 414 44 00

telefax (070) 414 44 20

BBT:

Best Beschikbare Technieken

BEDRIJFSDUURCORRECTIE:

Correctie als bedoeld in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999", zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidbron gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de duur van die beoordelingsperiode.

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING:

Fysieke voorziening die de kans op emissies of immissies reduceert.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten.

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment van vergunningverlening.

VLOEISTOFDICHTTE VOORZIENING:

Effectgerichte voorziening die waarborgt dat, onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en adequate inspectie en/of bewaking, geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde kan komen.

VLOEISTOFKERENDE VLOER:

Vloeistofkerende verharding (gesloten elementenverharding b.v. stelconplaten, tegels en klinkers) met 100 % opvang en/of gecontroleerde vloeistofdichte afvoer.

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING:

Een niet vloeistofdichte voorziening die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang tegen te houden dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem plaats kan vinden.

WABO:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WGH:

Wet geluidhinder