



State-of-the-Art 2010

Voorlopige resultaten: opnieuw tot ruim 80% besparing op energie

Jeroen Wildschut, Henk Gude (PPO), Maurice Kok, Theo van der Gullik (DLV)
Jeroen.wildschut@wur.nl

Door het combineren van maatregelen, zoals:

- de ethyleenanalyseer
- frequentieregelaars
- klimaatcomputer
- moderne systeemwand
- zonnedak

Nog grotere besparing mogelijk als u:

- de minimale klepstand niet te hoog instelt
- volledig vertrouwt op de ethyleen-gestuurde ventilatie
- de grenswaarde voor ethyleen niet lager dan 100 ppb instelt
- durft terug te toeren met de circulatie

