

Omgevingsvergunning

Besluit d.d.

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van station Doetinchem.

Activiteiten : Bouwen, Milieu neutraal veranderen,
Projectadres : Rouwenoordseweg 12, 6999EC Hummelo
Kadastraal bekend : Gemeente Hummelo, Sectie C, Nummer 1334
Ontvangst aanvraag : 31-03-2014
Kenmerk : 2014-0652

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- het aanvraagformulier en toelichting omgevingsvergunning;
- situatietekening en luchtfoto, bijlage 1;
- bouwtekeningen en constructieberekeningen, bijlage 2;
- toelichting op de milieuvergunning, bijlage 3;
- akoestisch rapport geluidsniveaus transformatorstation TenneT Rouwenoordseweg, bijlage 4;
- de bij dit besluit behorende voorschriften.

Overwegingen

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Onderdeel Bouw.

- A.** De aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel" met de bestemming 'Bedrijf-Nutsvoorziening' en "Agrarisch met waarden-Landschap". Voor de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV is echter een (rijks) inpassingsplan in voorbereiding. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het plan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval.

In artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998¹ is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang

met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV . Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op [datum] is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO BV gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij de gemeente Doetinchem;
- er worden twee informatieavonden georganiseerd.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekend gemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd.

- B. Uw bouwplan voldoet wel aan het geldend bestemmingsplan “Parapluplan Archeologie” en “correctieve herziening Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel”.
- C. Uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand.
- D. Uw bouwplan voldoet aan het Bouwbesluit.
- E. Uw bouwplan voldoet aan de Bouwverordening.

Inhoudelijke overwegingen activiteit milieu

Project

Om de aanleg van Doetinchem-Wesel 380 kV mogelijk te maken, wordt het bestaande station Doetinchem 380 kV (DTC380) uitgebreid met o.a. twee lijnvelden. Voor een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar de aanvraag met bijlagen. In bijlage 3 behorende bij de aanvraag wordt uitgebreid ingegaan op de activiteit milieuneutraal veranderen.

Geldende vergunning

Voor de huidige inrichting gelegen aan de Rouwenoordseweg 12 in Hummelo is de omgevingsvergunning (milieu) van 15 juli 2005 van kracht. De voorschriften uit die vergunning zijn tevens van toepassing op de gevraagde uitbreiding. Op dit moment worden de geluiscnormen overschreden, zoals deze in de geluidsvoorschriften zijn gesteld. Er is zicht op legalisering van deze situatie omdat er een nieuwe vergunningsprocedure hiervoor is gestart.

Uit de aanvraag blijkt dat de uitbreiding van de inrichting met twee lijnvelden geen negatieve gevolgen heeft voor de aspecten geluid en/of trillingen. Dit is aangetoond met

een akoestisch onderzoek. De resultaten liggen vast in het rapport van 1 mei 2014, rapportnummer FE1015-4-RA van Peutz bv.

Conclusie is dat de voorgenomen uitbreiding van de inrichting met twee extra lijnvelden past binnen de gestelde geluidsnormen van de vergunning d.d. 15 juli 2005, en de aanpassing zoals deze wordt voorgesteld en waarvoor een nieuwe vergunningsprocedure is opgestart, conform het akoestisch onderzoek van bureau Peutz van 1 mei 2014. Ook zijn er geen andere negatieve milieugevolgen. De lijnvelden produceren geen geur, luchtmissies, afval, afvalwater en/of lichthinder. Ook vormen de lijnvelden geen bedreiging voor de bodem.

Wij zijn dan ook van mening dat de gevraagde uitbreiding van de inrichting geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt dan volgens de geldende vergunning van 15 juli 2005 is toegestaan. Tevens leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend. Ook is er geen verplichting tot het maken van een Mer. Hierdoor wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid, van de Wabo en kan de gevraagde verandering worden afgedaan met een milieuneutrale verandering.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag is leges verschuldigd.

De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV
Postbus 23
2290 AA Wateringen

Deze vergunning/ontheffing/goedkeuring/instemming vervalt, wanneer binnen 3 jaar nadat zij onherroepelijk is geworden daarvan geen gebruik gemaakt is.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de heer J.H. Plekkenpol
afdeling Dienstverlening
Vergunningen

Kopie aan:
Archief / Beheer

Bijlagen behorende bij vergunning nummer 2014- 0652

- voorschriften en mededelingen
- formulieren kennisgeving start en gereedmelding werkzaamheden
- factuur

Bijlage Voorschriften Bouw

Deze voorschriften behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2014-0652

1. Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek aan de gemeente Bronckhorst ter inzage worden gegeven:
 - de omgevingsvergunning, met bijbehorende tekeningen.
2. De gemeente Bronckhorst moet tenminste twee dagen van tevoren in kennis worden gesteld van:
 - a. de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder begrepen;
 - b. de grondverbeteringwerkzaamheden;
 - c. het plaatsen van staalconstructies; en minimaal één dag van tevoren van:
 - d. het storten van beton.

De melding onder a. dient schriftelijk plaats te vinden; de overige mogen ook telefonisch.

3. Het bouwafval op de bouwplaats moet ten minste worden gescheiden in de volgende fracties:
 - a. gevaarlijk afval (als bedoeld in de Europese afvalstoffenlijst);
 - b. glaswol;
 - c. steenwol;
 - d. overig afval

Voornoemde fracties, evenals de eventuele andere fracties die op de bouwplaats worden gescheiden uit het bouwafval, moeten worden afgevoerd naar een bewerking- of verwerkingsinrichting die op grond van de Wet milieubeheer bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen, met dien verstande dat de fracties 'overig afval' moeten worden afgevoerd naar een sorteerinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen. Voornoemde verplichting om af te voeren naar een bewerking-inrichting respectievelijk een sorteerinrichting geldt niet indien en voor zover het bouwafval wordt ingezameld door of namens de fabrikant of de leverancier.

4. Archeologie
Indien u bij de opgraving een zaak vindt waarvan u redelijkerwijs doet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt u die zaak zo spoedig mogelijk bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het verdient aanbeveling ook de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Bronckhorst (M. Kocken of W. Hagens) hiervan per direct in kennis te stellen.
5. Gegevens en bescheiden als bedoeld in artikel 2.7 lid 1 en 2.7 lid 3 jo. 2.4. MOR moeten binnen een termijn van drie weken voor de start van de uitvoering van de betreffende handelingen worden overlegd bij de gemeente Bronckhorst.
6. De beëindiging van de werkzaamheden, waarop de vergunning betrekking heeft, moet uiterlijk op de dag van beëindiging schriftelijk aan de gemeente Bronckhorst worden gemeld.