

## Beschikking ontheffing bouwbesluit

UV 20150497

Burgemeester en Wethouders hebben op 13 juli 2015 een verzoek ontvangen voor een ontheffing van het Bouwbesluit 2012. Het verzoek betreft het buiten de reguliere tijden geluid producerende werkzaamheden uit te voeren, tijdens de realisatie van Windpark Fryslân. De aanvraag is geregistreerd onder nummer UV 20150497.

### BESCHIKKING:


Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 8.3 van het bouwbesluit de gevraagde ontheffing te verlenen.

De ontheffing wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. Tevens dient te worden voldaan aan de voorwaarden, zoals deze in bijlage 2 zijn aangegeven.

Datum, 27 september 2016

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân,  
burgemeester,



drs. H.H. Apotheker

gemeentesecretaris,



P. Zondervan

#### Bent u het niet eens met dit besluit?

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

### **Inhoudsopgave**

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van het besluit voor de ontheffing bouwbesluit voor het, buiten de reguliere tijden geluid producerende werkzaamheden uit te voeren, tijdens de realisatie van Windpark Fryslân op Breezanddijk en in het IJsselmeer.

- Bijlage 1: Overwegingen
- Bijlage 2: Voorschriften

## Bijlage 1 - Overwegingen

In deze bijlage zetten wij uiteen welke overwegingen hebben geleid tot ons besluit.

### Ontvangst van de aanvraag

Burgemeester en Wethouders hebben op 13 juli 2015 een verzoek ontvangen voor een ontheffing van het Bouwbesluit 2012. Het verzoek betreft het buiten de reguliere tijden geluid producerende werkzaamheden uit te voeren, tijdens de realisatie van Windpark Fryslân.

### Procedure

Op 30 juni 2015 is op grond van 9d, tweede lid, Elektriciteitswet 1998 het onderhavige besluit aangewezen als besluit dat ook gecoördineerd wordt voorbereid en bekend gemaakt

In artikel 9b, eerste lid, aanhef en onder a, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor windpark Fryslân gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor windpark Fryslân. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor windpark Fryslân bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 3 maart 2016 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 3 maart 2016 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan initiatiefnemer gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van 4 maart tot en met 14 april 2016 ter inzage gelegen bij de gemeente Súdwest-Fryslân, Marktstraat 15 te Sneek
- er is een informatieavond georganiseerd, op 15 maart 2016, waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden apart geïnformeerd.

### Verzoek om ontheffing

De bouwwerkzaamheden ten behoeve van het windpark vinden plaats binnen het kader van het Bouwbesluit 2012, waarin in artikel 8.3 lid 1 en lid 2 staat opgenomen dat de bouwwerkzaamheden van maandag tot zaterdag tussen 07.00 en 19.00 uur moet worden uitgevoerd. Daarbij is de maximale geluidsbelasting voor de omgeving gedefinieerd. De achtergrond hiervan is het beperken van de geluidsbelasting op de gevel van woningen. Op basis van artikel 8.3 lid 3 van het bouwbesluit kan een ontheffing worden verleend voor het werken na 19.00 uur.

De tijdsperiode waarin de werkzaamheden plaatsvinden is thans nog niet bekend.

Om beperkingen voor gebruikers van het IJsselmeer en eventuele overlast als gevolg van de installatie zo beperkt mogelijk te houden, is het wenselijk om de bouwwerkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren. Ten behoeve van de bouw dient de omgeving lokaal te worden afgezet



voor de scheepvaart en tijdens de bouw vinden diverse speciale transporten plaats voor de bouw die ingepast dienen te worden in de bestaande scheepvaart.

De bouw van het windpark is in sterke mate afhankelijk van de weersomstandigheden door de locatie op het IJsselmeer. Bij slechte weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden, vanwege veiligheidsredenen, niet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het hard waait waardoor er geen hijswerkzaamheden mogelijk zijn. Om de bouw in een zo kort mogelijk tijdsbestek te kunnen laten verlopen is het dan ook wenselijk de tijdsramen waarbinnen wel gewerkt kan worden ten volste te benutten en daarmee de doorlooptijd van de bouw zo kort mogelijk te laten zijn.

Aanvullend geldt dat de tijdsramen die voor werkzaamheden van verschillende onderdelen nodig zijn gemiddeld 6-8 uur bedragen en tussentijds niet kunnen worden gestopt, vanwege de veiligheid voor de installatieteams. Wanneer werkzaamheden zijn gestart, is het wenselijk deze ook direct af te kunnen ronden.

Vanwege het voorgaande is het noodzakelijk en wenselijk om ook in de avond- en nachtperiode bouwwerkzaamheden te kunnen verrichten. Daarbij dient te worden voorkomen dat onaanvaardbare hinder naar de omgeving optreedt

Voor de werkzaamheden voor de bouw en aanleg van Windpark Fryslân is door u een ontheffing van het Bouwbesluit aangevraagd voor het werken in de avond- en nachtperiode (19.00-07.00 uur) van maandagochtend 07.00 uur tot en met zaterdagavond 23.00 uur.

Aangezien de geluidsbelasting ten gevolge van de bouwwerkzaamheden afhankelijk is van het type fundatie en windturbine, de installatieprocedure en het materiaal dat daarvoor wordt gebruikt, wordt een maximum waarde ingesteld voor de avond- en nachtperiode van respectievelijk 45 dB(A) en 40 dB(A) ter hoogte van de woonboot, de camping en de rand van het stiltegebied in Waddenzee.

Naar aanleiding van de aanvraag is aan de aanvrager verzocht om:

- aan te tonen dat de grenswaarde van 45 dB(A) in de avondperiode geborgd wordt tijdens het heien.
- aan te tonen dat er aan de maximale blootstellingsduur in dagen uit het bouwbesluit kan worden voldaan.

Op 27 november 2015 is er door de aanvrager een aanvullende onderbouwing ingediend waaruit blijkt dat er ter plaatse van enkele turbineposities niet aan de avondwaarde van 45 dB(A) kan worden voldaan bij heiwerkzaamheden. In figuur 1 op bladzijde 2 van de Notitie d.d. 27-11-2015 is aangegeven welke windturbines binnen een afstand van 2,1 km liggen van de woonboot, camping en stiltegebied. Binnen deze contouren mag in de avondperiode (na 19.00 uur) niet geheid worden omdat dan de grenswaarde van 45 dB(A) overschreden wordt.

Ook is in het rapport aangegeven dat de langtijdgemiddelde geluidsbelasting op gevoelige objecten als gevolg van heiwerkzaamheden maximaal 52 dB(A) (L<sub>aeq</sub>) betreft. Deze maximale waarde valt onder de dagwaarde van 60 dB(A). Aangezien er met heien niet boven de 60 dB(A) langtijd gemiddelde waar uit wordt gekomen, kan worden voldaan aan de maximale blootstellingsduur voor bouwlawaai uit het bouwbesluit 2012.

### Zienswijzen

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten voor het project windpark Fryslân zijn in totaal 306 zienswijzen en reacties binnengekomen waarvan 182 uniek. Zie de Antwoordnota zienswijzen Windpark Fryslân d.d. 8-9-2016 voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In deze antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan.

Tegen het ontwerp van dit besluit zijn zienswijzen ingediend. In de genoemde antwoordnota vindt u de inhoudelijke reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zijn opgenomen in het besluit zelf.

De Antwoordnota zienswijzen Windpark Fryslân d.d. 8-9-2016 maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen.

## Bijlage 2 - Gewaarmerkte stukken

De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkt stuk bijgevoegd, deze maken onderdeel uit van deze ontheffing bouwbesluit:

- Toelichting aanvraag ontheffing bouwbesluit Bouwfase Windpark Fryslân, d.d. 13-7-2015
- aanvulling aanvraag ontheffing bouwbesluit Windpark Fryslân, d.d. 1-9-2015
- Notitie aanvullende onderbouwing bouwbesluit d.d. 27-11-15
- Antwoordnota zienswijzen Windpark Fryslân d.d. 8-9-2016

## Bijlage 3 - Voorschriften

Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden. U bent verplicht zich aan deze voorschriften te houden. De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- Het is niet toegestaan op zon- en algemeen erkende feestdagen activiteiten uit te voeren, waarbij de zondag start op zaterdag 23:00 uur en eindigt op maandag 07:00 uur;
- De definitieve bouwplanning zal tijdig ingediend moeten worden bij de gemeente
- de bewoners in de directe omgeving waar de werkzaamheden plaatsvinden worden daarvan door u minimaal een week van tevoren in kennis gesteld;
- Het werkzame personeel wordt voor uitvoering van de werkzaamheden geïnstrueerd om geluidshinder te beperken
- Deze ontheffing moet op eerste vordering van ambtenaren der politie en de daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente ter inzage worden gegeven door de eerstverantwoordelijke bij de werkzaamheden;
- Om hinder te beperken worden apparaten die niet worden gebruikt uitgeschakeld;
- Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de best beschikbare stille technieken;
- In figuur 1 op bladzijde 2 van de Notitie d.d. 27-11-2015 is aangegeven welke windturbines binnen een afstand van 2,1 km liggen van de woonboot, camping en stiltegebied. Binnen deze contouren mag in de avondperiode (na 19.00 uur) niet geheid worden omdat dan de grenswaarde van 45 dB(A) overschreden wordt tenzij er, door middel van akoestisch onderzoek blijkt dat er voldaan kan worden aan de waarde van 45dB(A). Dit onderzoek dient dan voorafgaand aan de betreffende werkzaamheden ter goedkeuring worden overlegd;