

College van Burgemeester en Wethouders  
van de gemeente Dronten  
Afdeling VHV  
Postbus 100  
8250 AC DRONTEN

Zwolle, 17 april 2018

BETREFT	:	oprichten van windpark Klokbekertocht	UW KENMERK	:	2017-1160
ADRES	:	ten oosten van de Klokbekertocht	ADVIESKOSTEN	:	75
OPDRACHTGEVER	:	-	ONS KENMERK	:	V00235-2018
INLICHTINGEN	:	ing. J.S. Rühl			

Geacht college,

Bovengenoemde aanvraag voor het plaatsen van 10 windturbines langs de Klokbekertocht is op 1 maart 2018, voor advies binnengekomen bij het kwaliteitsteam.

De windmolenopstelling maakt onderdeel uit van Projectgebied Noord en is één van de zes lijnstukken die men voornemens is te plaatsen. Daarmee is deze lijn (en de vergunning) onlosmakelijk verbonden aan de andere vijf lijnen en de verplichtingen van sanering en participatie volgens het Regioplan.

Het kwaliteitsteam heeft al eerder advies uitgebracht over dit plan op 1 februari 2018.

**BEOORDELINGSKADER** Het kwaliteitsteam Wind adviseert op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het beeldkwaliteitplan 'Beeldkwaliteitplan Windenergie Dronten & Lelystad' in resp. aanvullend op de welstandnota's van de gemeenten Dronten en Lelystad.

De volgende ontwerpprincipes zijn hierbij van belang:

- *De aangewezen plaatsing van de molens in de regioplanzones volgens de kaart uit het Regioplan.*

- *Per plaatsingszone identieke molens.*

*Hfst 3.1*

- *Lijnen bestaan uit minstens 7 turbines.*

- *Lijnstukken bestaan bij voorkeur uit minstens 4 turbines.*

*Hfst 3.3 Parallele lijnen*

- *Bij lijnopstellingen dicht op elkaar, hebben de lijnen bij voorkeur hetzelfde ritme, oftewel dezelfde onderlinge afstand tussen windturbines.*

*Hfst 5*

- *De mast is verbonden met de fundering. De fundering wordt niet of nauwelijks zichtbaar als object in het landschap. De bovenzijde van de fundering is idealiter gelijk aan het maaiveld.*

- *Geen losse objecten naast de turbine en geen hekwerken.*

Het beeldkwaliteitsplan 'Windenergie van de gemeente Dronten & Lelystad' is een verdere uitwerking van de opgave van 'opschalen en saneren' van windturbines in de provincie Flevoland. Het doel is om meer energie te gaan produceren met een halvering van het aantal molens in het landschap. Dit dient zowel een economisch doel als een vergroting van de ruimtelijke kwaliteit. De landschappelijke verbetering ontstaat door de afname van het totale aantal windmolens en de clustering in lijnopstellingen die aansluiten op bestaande lijnen in het landschap. (Regioplan Flevoland versie 14 juli 2016).

Doel van het beeldkwaliteitplan is om de beeldkwaliteit te optimaliseren voor het plaatsen van de windmolens waarbij het landschap als onderlegger dient voor het optimaliseren van de ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor ontstaat een rustig en leesbaar windturbinelandschap in de polder.

**BEVINDINGEN** Het betreft het plaatsen van 10 (VT01 tot VT10) windmolens langs de Klokbekertocht. De lijn heeft een knik na de N307. Hierdoor staan drie molens in een andere richting. De molens staan allen ten oosten van de Klokbekertocht opgesteld. De lijn en de knik zitten er goed in en is evenwijdig aan de lijn van de Rivierduintocht. De afstand tussen de molenlijnen van de Rivierduintocht en Klokbekertocht bedraagt circa 2 km.

Uit de bijgeleverde coördinaten lijkt er een onregelmatigheid in de afstanden van de molens te zitten. Het kwaliteitsteam baseert zich op kaartmateriaal, waaruit niet afgeleid kan worden of de onderlinge molenafstanden in de lijn en de afstanden tot landschappelijke lijnen (tocht, dijk), gelijk zijn dan wel een regelmatige onregelmatigheid hebben. Hiervoor is een gemaatvoerde kaart essentieel. Het kwaliteitsteam ziet hiervoor aanvullende gegevens tegemoet.

De installaties bevinden zich in de gondel van de windturbine.

Het kwaliteitsteam stelt vast dat de molen ten noorden van de Visvijverweg niet past binnen de ontwerpprincipes van een lijnstuk (onder 3.1) én buiten de plaatsingszone van het Regioplan staat; het kwaliteitsteam kan niet positief adviseren over het plaatsen van deze molen (\* zie tot slot).

Uit de 'toelichting op de aanvraag' vloeien de volgende opmerkingen van het kwaliteitsteam:

- De initiatiefnemer stelt voor het volgende voorschrift te verbinden aan de omgevingsvergunning:  
*"acht weken voorafgaand aan de start van de bouw van een windturbine op de onderhavig aangevraagde locaties meldt vergunninghouder welk turbinetype gaat worden gebouwd, met overlegging van de stukken noodzakelijk voor toetsing aan deze omgevingsvergunning en wet- en regelgeving".* Het kwaliteitsteam adviseert de bindende voorschriften uit het BKP voor de vormgeving en uitvoering van de molens bij de uitvraag mee te nemen.
- De maatvoering van de mastvoet in de toelichting is t.o.v. N.A.P.; het kwaliteitsteam meer dan 0,50 m. boven het maaiveld mag uitkomen. Het toepassen van een schuin aflopende mastvoet heeft niet de voorkeur, maar is wel mogelijk. Idealiter is de bovenzijde van de fundering gelijk aan het maaiveld.
- Er wordt één turbinetype gekozen door de vergunninghouder voor realisatie op alle windturbinelocaties binnen deze inrichting. Het kwaliteitsteam adviseert vast te leggen dat dit type hoogte en model ook voor de naastgelegen lijn aan de Rivierduintocht toe te passen.
- Er mag geen solitaire grondapparatuur buiten de turbines wordt geplaatst.
- De ontsluiting per lijnopstelling gelijk is. Zie hiervoor hoofdstuk 5 uit het BKP.


Het kwaliteitsteam geeft de voorkeur aan zo min mogelijk verlichting binnen de regels en een regelmatige plaatsing van de lichten en het toepassen van vaste (niet knipperende) lichten.

**CONCLUSIE** **De negen molens ten zuiden van de Visvijverweg lijken te voldoen aan de hoofdprincipes van het Beeldkwaliteitplan. Door het ontbreken van gegevens over de plaatsing, uitwerking en inrichting heeft het kwaliteitsteam nog geen definitief advies kunnen geven. Hiervoor ziet zij nog aanvullende informatie tegemoet. De molen ten noorden van de Visvijverweg voldoet ruimtelijk niet aan de ontwerpprincipes van het vastgestelde Beeldkwaliteitplan en is buiten de plaatsingszone van het regioplan gesitueerd. Het plan voldoet nog niet aan het BKP.**

**TOT SLOT** Bij de overweging voor het plaatsen van de molen ten noorden van de Visvijverweg wil het kwaliteitsteam de volgende kanttekening plaatsen: de Visvijverweg behoort niet tot een veel gebruikte weg en de molen ligt in het verlengde van de plaatsingszone. De getoonde visualisatie op 15 januari jl. vanaf de A6 lieten zien dat de beleving van de afstand tussen de twee laatste molens en het park IJsselmeerdijk voldoende was om ruimtelijk als losse lijnen te herkennen. Ook de twee lijnen (Klokbeker en Visvijverweg) zijn afzonderlijk herkenbaar. Het team kan zich indenken dat deze argumenten ingezet kunnen worden wanneer er economische druk staat op de business case. Echter, de regelmatige onregelmatigheid wordt veroorzaakt door de grote tussenafstand van de laatste molen ten noorden van de Visvijverweg. Onderzocht zou kunnen worden wat er gebeurt als de molen ten noorden van de Visvijverweg vervalt, waardoor de overige tussenafstanden kleiner kunnen, en wellicht evenveel molens kunnen worden geplaatst.

Daarnaast vragen we aandacht voor de onderlinge uitlijning tussen de Klokbeke- en de Rivierduintoct.


Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. S. Ruhl'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'J' and a distinct 'R'.

M.M. de Waal, voorzitter kwaliteitsteam  
Namens deze, ing. J. S. Ruhl, secretaris

**BRANDWEER**

OV 2017-1160  
 inten 0055



Veiligheidsregio Flevoland  
 BRANDWEER  
 Markerkant 15-13, 1314 AT ALMERE

Gemeente Dronten  
 Afdeling Vergunningen, Handhaving en Veiligheid  
 t.a.v. de heer R. Koorndijk  
 Postbus 100

8250 AC DRONTEN

Uw kenmerk : 3340859  
 Ons kenmerk : VRFL-144-15564  
 Inlichtingen bij : ing. M. van der Hulst  
 Lelystad : 23 maart 2018

Betreft : Verzoek advisering windmolenpark Windplanblauw, Klokbekeertocht – 3340859, gemeente Dronten en Lelystad.


Geachte heer Koorndijk,

De afdeling Risicobeheersing van Brandweer Flevoland heeft de vergunningsaanvraag van het windmolenpark Windplanblauw, Klokbekeertocht – 3340859 ordening beoordeeld conform Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 13, lid 3 en de handreiking risicozonering 2013 over externe veiligheid van windturbines. De beoordeling richt zich op de risico's, de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor bestrijding en beperking van een incident met gevaarlijke stoffen.

In dit plan is specifiek gekeken naar de onderlinge invloed van het windmolenpark Klokbekeertocht – 3340859, ten opzichte van de ondergrondse buisleiding van Gasunie en de bovengrondse hoogspanningsleiding en masten van de netbeheerder TenneT. Naar aanleiding van de beoordeling kan ik u mededelen dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van op- of aanmerkingen.

Verder deel ik u mee dat op basis van het in ontwikkeling zijnde Regionaal Risicoprofiel Flevoland en het Regionaal beleidsplan crisisbeheersing Flevoland zal de veiligheidsregio Flevoland aandacht geven aan de voorbereiding op eventuele incidenten met windmolens.

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvang ik graag van uw zijde een afschrift van het genomen besluit. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. van der Hulst, afdeling Risicobeheersing, telefoon 0900-0165 of 06-30281569.



Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer ing. M. van der Hulst, afdeling Risicobeheersing , team Kenniscentrum, telefoon 0900-0165.

Hoogachtend,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. van der Hulst', with a long horizontal flourish extending to the right.

ing. M. van der Hulst *BBA*  
Specialist Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur

Cc: de heer E, Westerink, gemeente Lelystad



**Advies omgevingsvergunning  
activiteit milieu**

Windpark Klokbekertocht





OMGEVINGSDIENST

FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

---

**Aanvraagnummer: Olo-nummer 3340859**

Gemachtigde:  
Pondera Consult BV  
Postbus 579  
7550 AN Hengelo

**Aanvrager:**

KlokbekerwinT B.V.  
Elandweg 4  
8255 RJ Swifterbant

**Locatie**

Het windpark ligt ten oosten van de Klokbekertocht, tussen de rijksweg A6 en de Overijsselseweg (N307).

**Onderwerp:**

Advies omgevingsvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een windpark.

**Datum aanvraag:** 22-2-2018

**Kenmerk OFGV: HZ\_ADVIES-87810**

## Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

### Advies

#### Inleiding/Onderwerp

Op 22-2-2018 is een aanvraag ingediend door Pondera Consult B.V. namens KlokbekerwinT B.V. voor het oprichten van een windpark in de gemeente Dronten. Het Windpark Klokbekertocht bestaat uit tien windturbines en maakt deel uit van het overkoepelende Windplan Blauw.

Deze aanvraag betreft de bouw, het oprichten en in werking hebben van nog nader te specificeren typen windturbines.


De aanvraag voorziet in het realiseren van windturbines van verschillende afmetingen.

Het advies bestaat uit de aanbeveling het windmolenpark te vergunnen voor het aspect milieu waarbij voldaan moet worden aan het Activiteitenbesluit. .

#### Advies activiteit milieu van de aanvraag

Aan KlokbekerwinT B.V. voor Windpark Klokbekertocht:

- de gevraagde oprichtingsvergunning te verlenen voor het aspect milieu en van deze vergunning de volgende stukken deel uit te laten maken die staan vermeld in hoofdstuk 3: 2, 4, 5, 12, 14, 16, 17 en 23.
- aan de vergunning de voorschriften van hoofdstuk 4 te verbinden.



Mevr. F.M. Plat  
Wvd. Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Datum: 4-6-2018





## Inhoud

1. Procedurele aspecten .....	5
1.1 Gegevens aanvrager.....	5
1.2 Omschrijving van project.....	5
1.3 Aanvraag (voor het milieudeel bestaat uit) .....	5
1.4 Bevoegd gezag en vergunningplicht.....	5
1.5 Huidige milieutechnische situatie .....	6
1.6 De inrichting.....	6
1.7 Volledigheid aanvraag voor het onderdeel milieu en ontvankelijkheid .....	6
1.8 Procedure en zienswijzen .....	6
1.9 Activiteitenbesluit milieubeheer .....	7
1.10 Milieueffectrapport.....	7
1.11 Andere wetten .....	8
2. Inhoudelijke overwegingen .....	9
2.1 Inleiding .....	9
2.2 Inrichting .....	9
2.3 Activiteitenbesluit.....	9
2.4 Beste Beschikbare Technieken.....	10
2.5 IPPC .....	10
2.6 Afvalstoffen .....	10
2.7 Afvalwater .....	10
2.8 Bodem .....	11
2.9 Energie .....	11
2.10 Externe Veiligheid .....	12
2.11 Slagschaduw.....	13
2.12 Geluid .....	14
3. Bij de aanvraag ingediende documenten .....	16
4. Voorschriften.....	17

## 1. Procedurele aspecten

### 1.1 Gegevens aanvrager

Op 22 februari 2018 is door Pondera Consult B.V. namens KlokbekerwinT B.V., gevestigd aan de Elandweg 4 te Swifterbant, een aanvraag ingediend voor het oprichten en in werking hebben van een windpark met tien windturbines. Het windpark is gepland aan de kant van Swifterbant van de Klokbekertocht. De aanvraag heeft Olo-nummer 3340859.

### 1.2 Omschrijving van project

In het buitengebied van de gemeente Dronten wil KlokbekerwinT B.V. een windpark oprichten om duurzame energie op te wekken. De aanvraag voor het windpark omvat tien windturbines. Dit windpark is een onderdeel van het Windplan Blauw. Het totale plan van dit windplan heeft een capaciteit van meer dan 100 MW opgesteld vermogen. Het gebied waar het windpark is gepland ligt, globaal aan de kant van Swifterbant van de Klokbekertocht op het grondgebied van de gemeente Dronten. Voor dit project is een flexibele vergunning aangevraagd waarbij de turbines passen binnen een te bepalen bandbreedte. Dit omdat, op het moment van de aanvraag, niet bekend is welk soort/type windturbines zullen worden geplaatst. Uitgegaan is van maximaal te hanteren grenzen, zoals hoogte en grootte en maximale geluidproductie, de zogenaamde worstcasesituatie.

Om het project te kunnen realiseren zullen de huidige tien turbines in het plangebied moeten worden verwijderd. Er is dan ook een saneringsplan opgesteld voor de windturbines die plaats moeten maken om het project mogelijk te maken.

In de toelichting bij de aanvraag – bijlage 1 - is het project beschreven. Een overzicht van de situatie met de informatie over de locaties, coördinaten, kadastrale aanduidingen en afmetingen is hierin opgenomen.

### 1.3 Aanvraag (voor het milieudeel bestaat uit)

De aanvraag bestaat naast het aanvraagformulier uit meerdere bijlagen. Een overzicht hiervan is opgenomen in hoofdstuk 3 bij dit besluit. Bovendien maakt de milieueffectrapportage (m.e.r.) Windplan Blauw deel uit van de aanvraag.

### 1.4 Bevoegd gezag en vergunningplicht

Gelet op de projectbeschrijving en op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage en artikel 2.4 van de Wabo, is het college van burgemeester en wethouders van Dronten bevoegd om te beslissen op de aanvraag om de omgevingsvergunning.

De aangevraagde activiteit valt onder categorie 20.1 onder a, sub 1 van bijlage I, onderdeel C van het Bor: Inrichtingen voor het omzetten van windenergie in mechanische, elektrische of thermische energie.



Ten behoeve van de besluitvorming is een milieueffectrapport (MER) opgesteld en daarmee is toepassing gegeven aan artikel 7.18 van de Wet milieubeheer (Wm). De uitzondering van de vergunningplicht voor categorie 22.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage, op basis van onderdeel B, lid 1 onder b van bijlage 1 van het Bor, is dan niet van toepassing. Hierdoor is er geen sprake van een vergunningplicht op grond van artikel 2.1 eerste lid onder i, van de Wabo, (OBM), maar van een vergunningplicht op grond van artikel 2.1 eerste lid, onder e, van de Wabo.

Het MER is opgesteld ten behoeve van het Rijksinpassingsplan en ten behoeve van deze vergunningaanvraag.

### **1.5 Huidige milieutechnische situatie**

Voor dit project is niet eerder een omgevingsvergunning aangevraagd dan wel een melding ingediend in de zin van het Activiteitenbesluit. Hierdoor is er sprake van een zogenaamde oprichtingsvergunning wat betreft het onderdeel milieu.

In het plangebied zijn naast agrarische inrichtingen ook windturbines aanwezig. Deze windturbines vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De turbines worden verwijderd voordat de aangevraagde turbines worden gebouwd.

De sanering van de huidige turbines maakt geen deel uit van deze besluitvorming.

### **1.6 De inrichting**

Een Wabo-vergunning voor het onderdeel milieu wordt verleend of geweigerd voor een inrichting. Onder inrichting wordt in deze aanvraag de aangevraagde tien windturbines/windturbineplaatsen verstaan.

Daar waar een turbine op grond van deze aanvraag die van een bestaande locatie overlapt, maakt die locatie pas deel uit van de inrichting nadat de bestaande turbine is verwijderd.

Leidingen en transportwegen maken geen deel uit van de inrichting.

### **1.7 Volledigheid aanvraag voor het onderdeel milieu en ontvankelijkheid**

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Bor en in de Regeling omgevingsrecht is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op basis van de Regeling omgevingsrecht is de aanvraag getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende informatie. Op basis hiervan kunnen de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving goed worden beoordeeld. De aanvraag is dan ook ontvankelijk.

### **1.8 Procedure en zienswijzen**

Op de procedure is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.



## 1.9 Activiteitenbesluit milieubeheer

Sinds 1 januari 2008 geldt het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor onder andere activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Alleen type C-inrichtingen, zoals bedoeld in het Activiteitenbesluit, zijn vergunningplichtig op grond van de Wabo. Zoals in paragraaf 1.4 van dit besluit is aangegeven is hier sprake van een vergunningplicht en dus van een type C-inrichting.

Op type C inrichtingen kunnen artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat deze artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

Als dit specifiek in het Activiteitenbesluit is aangegeven, kan het bevoegd gezag wel in de omgevingsvergunning afwijken van voorschriften in het Activiteitenbesluit. Hiervan is in dit besluit gebruik gemaakt (zie hiervoor hoofdstuk 4).

De vergunning is aangevraagd voor een type-C inrichting. Een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn rechtstreeks van toepassing, zonder dat deze voorschriften zijn opgenomen in de vergunning. Zie hiervoor paragraaf 2.3.

## 1.10 Milieueffectrapport

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) geeft waarden aan wanneer een milieueffectrapportage opgesteld moet worden. In de bijlage bij het Besluit m.e.r., Onderdeel C. 22.2 staat dat vanaf twintig windturbines altijd een m.e.r.-plicht geldt. Dit project betreft tien windturbines waardoor een milieueffectrapportage niet verplicht is.

De initiatiefnemer heeft ervoor gekozen om voor het "Windplan Blauw" een milieueffectrapport (MER) op te stellen. In het kader van de Rijkscoördinatieregeling worden de procedures voor de project- en de plan-m.e.r. gecombineerd en gelijktijdig doorlopen. Het MER moet voldoen aan de artikelen 7.7 (inhoud plan-m.e.r.) en artikel 7.23 (inhoud besluit-m.e.r. ofwel project-m.e.r.) van de Wet milieubeheer. Hiermee is het project vergunningplichtig geworden in de zin van de milieuregelgeving. Zie ook paragraaf 1.4 van dit besluit.

In onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. zijn de waarden opgenomen waarbij een m.e.r.-beoordeling gemaakt moet worden. Bij de m.e.r.-beoordeling toetst het bevoegd gezag of bij een bepaald project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. In bijlage D.22.2 zijn windturbineparken met een gezamenlijk vermogen van 15 megawatt of meer, of met tien windturbines of meer genoemd. Daar er een MER is opgesteld, hoeft er geen m.e.r.-beoordeling gemaakt te worden.



## 1.11 Andere wetten

### *Wet natuurbescherming*

Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) is sprake van een zogenaamde aanhaakplicht op het moment dat een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingediend, tenzij voor het project al eerder een aparte aanvraag om vergunning in de zin van de Wet natuurbescherming is aangevraagd. De aanvraag is op 21 februari 2018 ingediend.

### *Waterwet*

Voor dit project is een toestemming nodig in het kader van de Waterwet. Het Waterschap Zuiderzeeland is het bevoegd gezag voor dit aspect.



## 2. Inhoudelijke overwegingen

### 2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef onder e van de Wabo. Voor deze inrichting gelden (ook) algemene regels uit het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende ministeriële regeling (Activiteitenregeling). Voor een aantal onderwerpen waarop de aanvraag betrekking heeft, blijft het nodig om ze in een vergunningprocedure te toetsen en daaraan mogelijk specifieke voorschriften te verbinden.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

### 2.2 Inrichting

De aanvraag gaat over het plaatsen van tien windturbines verspreid over het gebied langs de Klokbekertocht en is een lijnopstelling. Deze lijnopstelling van tien turbines wordt als één inrichting aangemerkt. Zie bijlage 1b bij de aanvraag.

Op een perceel/locatie kunnen niet meerdere inrichtingen gevestigd zijn, dus twee verschillende inrichtingen mogen elkaar niet overlappen. In enkele gevallen is dit wel het geval. De nieuwe inrichting overlapt (een) bestaande, nog aanwezige windturbine(s). In hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 van de toelichting is geschreven dat wanneer de bestaande activiteit is beëindigd, dus de 'bestaande windturbine' is gesaneerd, deze locatie onderdeel gaat uitmaken van de aangevraagde inrichting.

Dit houdt in dat de vergunning voor de activiteit milieu is aangevraagd en wordt verleend voor het gehele project Klokbekertocht, waarbij de inrichting stapsgewijs groeit naar de aangevraagde omvang.

### 2.3 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen.

Zoals hiervoor al is opgemerkt, is sprake van een type C inrichting.

Voor de aangevraagde dan wel vergunde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen/paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling, de Activiteitenregeling:

- § 3.1.3. Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.
- § 3.2.3. In werking hebben van een windturbine.

Naast deze paragrafen zijn ook de milieuregels uit hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling op de inrichting van toepassing.

Dit betekent dat de betreffende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling moet worden geraadpleegd om te zien welke regels van toepassing zijn.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

## **2.4 Beste Beschikbare Technieken**

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan een vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Op de inrichting is ook het Activiteitenbesluit van toepassing. Het voldoen aan het Activiteitenbesluit kan gezien worden als BBT.

### *Conclusie BBT*

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften alsmede met inachtneming van de rechtstreeks werkende regelgeving - aan BBT.

## **2.5 IPPC**

Binnen de inrichting is geen sprake van activiteiten uit bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies. De inrichting is dus geen IPPC-inrichting.

## **2.6 Afvalstoffen**

Volgens de aanvraag komt er alleen afval vrij bij het plegen van onderhoud en het uitvoeren van reparaties aan de windturbines. De vrijkomende stoffen worden door het personeel meegenomen ter afvoer. Er worden dus geen afvalstoffen opgeslagen. Het betreft in hoofdzaak afgewerkte oliën, onderdelen e.d.

Toetsing aan het landelijk afvalstoffenbeleid is hier dan ook niet aan de orde, mede gezien het incidenteel vrijkomen van die afvalstoffen. De afvoer ervan moet wel overeenkomstig de Wet milieubeheer plaatsvinden.

Omdat hier sprake is van een type C-inrichting zijn de algemene voorschriften, afdeling 2.5 (Doelmatig beheer van afvalstoffen) niet rechtstreeks van toepassing. In hoofdstuk 4 van dit besluit zijn daarom voorschriften voor afvalstoffen opgenomen.

## **2.7 Afvalwater**

Binnen de inrichting ontstaat, met uitzondering van hemelwater, geen afvalwater. Dit hemelwater is niet afkomstig van bodembeschermende voorzieningen en zal grotendeels in de bodem infiltreren. Dit aspect is geregeld in het Activiteitenbesluit (§ 3.1.3).



## 2.8 Bodem

### *Bodembedreigende activiteiten*

Binnen de inrichting vindt geen opslag van bodembedreigende stoffen plaats. De installaties in de windmolens bevatten echter wel bodembedreigende (vloei)stoffen. Het gaat dan in hoofdzaak om antivries, koelvloeistof, (hydraulische) olie en vet.

Volgens de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012, paragraaf 4.1) is hier sprake van een 'gesloten proces of bewerking'. Het uitgangspunt bij een gesloten proces is dat tijdens de gangbare bedrijfsvoering de stof niet buiten de procesomhulling treedt. In dit geval wordt uitvoering gegeven aan een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) met aandacht voor pompen en appendages, een onderhoudsprogramma, systeemininspectie en algemene zorg.

De installaties van de molens bevinden zich in hoofdzaak in de gondel van de windturbine. In het geval dat een bodembedreigende stof in de gondel onverhoopt vrij mocht komen, wordt deze in de gondel opgevangen. De gondel heeft voldoende capaciteit om de totale hoeveelheid op te vangen. Indien een installatie lekt zal dit onmiddellijk worden gesignaleerd doordat er storings op treden. De systemen die smeerolie bevatten worden jaarlijks geïnspecteerd en/of vervangen.

Omdat er voldaan wordt aan het Activiteitenbesluit is er sprake van BBT.

### *Bodemonderzoek*

Om de nulsituatie van de bodem vast te stellen kan uitgegaan worden van:

- het vastleggen op basis van een bodemonderzoek;
- de gegevens op grond van de bodemkwaliteitskaart.

Naast het bepalen van de nulsituatie zijn de bodemkwaliteitsgegevens mogelijk ook nodig wanneer bodemmateriaal wordt afgevoerd naar locaties buiten de gebieden van de provinciale bodemkwaliteitskaart. Dit valt echter buiten de reikwijdte van deze vergunning.

De aanvrager legt de bodemkwaliteit en dus de nulsituatie vast door het uitvoeren van een bodemonderzoek vóór het realiseren van (een deel van) het project. Een dergelijk bodemonderzoek vindt plaats op grond van het Activiteitenbesluit, onder hoofdstuk 2, afdeling 2.4. De resultaten van dit onderzoek worden uiterlijk acht weken voor de start van de bouw aan het bevoegd gezag verstrekt.

## 2.9 Energie

Om te beoordelen of het energiegebruik van de inrichting relevant is in het kader van energiebesparing is aansluiting gezocht bij de in de circulaire "energie in de milieuvergunning" gehanteerde ondergrens. Inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m<sup>3</sup> aardgas(equivalent) en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit worden daarin als niet energierelevant bestempeld. Binnen de inrichting wordt slechts een kleine hoeveelheid energie gebruikt. Het energieverbruik van de onderdelen van de installatie, zoals pompen, besturingssystemen en dergelijke bedraagt een fractie van de energie die wordt geproduceerd door de windturbines. Netto vindt geen verbruik van energie plaats. In de vergunning zijn daarom geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat afdeling 2.6 (Energiebesparing) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing is op type C-inrichtingen.



## 2.10 Externe Veiligheid

### *Algemeen*

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). De basis van het huidige risicobeleid is erop gericht dat het gevaar van een activiteit acceptabel is wanneer:

- het plaatsgebonden risico niet hoger is dan is genormeerd;
- de kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers kan worden verantwoord (het groepsrisico).

Het plaatsgebonden risico is een maatstaf om te bepalen welke afstand nodig is tussen de risicodragende activiteit en de bebouwde omgeving. Het plaatsgebonden risico is de kans dat zich op een bepaalde plaats over een periode van één jaar een dodelijk ongeval voordoet als direct gevolg van een incident, indien zich op die plaats 24 uur per dag en onbeschermd een persoon zou bevinden. Het groepsrisico voegt daar als maatstaf aan toe de verwachte omvang van een ongeval uitgedrukt in het aantal dodelijke slachtoffers, gegeven de kans op dat ongeval.

Voor de berekeningen is aangesloten bij de uitgangspunten uit het Handboek risicozonering windturbines 2014 (v3.1) waarbij de berekeningen voornamelijk gebaseerd zijn op Bijlage C van het handboek. Verder is het uitgangspunt dat de windturbines zullen zijn gecertificeerd volgens IEC normen NEN-EN-IEC 61400-1 editie 3 en IEC-61400-22.

### *Besluit externe veiligheid inrichtingen*

Op 27 oktober 2004 zijn het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende regeling in werking getreden. Hierin zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen vastgelegd. De inrichting valt niet onder de werkingssfeer van het Bevi.

### *Besluit risico's zware ongevallen 2015*

In het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) zijn criteria opgenomen om vast te stellen of een bedrijf een Extern Veiligheidsrapport (EV) moet opstellen. Het Brzo 2015 is niet van toepassing op de inrichting waarvoor vergunning is gevraagd.

### *Activiteitenbesluit*

Overeenkomstig artikel 3.15a, eerste lid van het Activiteitenbesluit mag het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, niet hoger zijn dan  $10^{-6}$  per jaar. In artikel 3.15a, tweede lid is bepaald dat het plaatsgebonden risico voor een buiten de inrichting gelegen beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt door een windturbine of een combinatie van windturbines, niet hoger mag zijn dan  $10^{-5}$  per jaar. Het plaatsgebonden risico voor een windturbine wordt in de praktijk bepaald aan de hand van de risicomodellering uit het Handboek Risicozonering Windturbines.

Voor wat betreft het groepsrisico zijn in relatie tot windturbines geen toetsingswaarden opgenomen in het Activiteitenbesluit. In de praktijk blijkt overigens dat windturbines zelden of nooit tot een groepsrisico leiden. Dit heeft ermee te maken dat voor veel windturbines geen ongevalsscenario's denkbaar zijn waarbij 10 of meer personen tegelijkertijd, ten gevolge van een calamiteit met de windturbine, om het leven kunnen komen.



In het kader van de aanvraag is een onderzoek naar het aspect externe veiligheid uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in het rapport "Externe veiligheid / VKA - Windplanblauw" van Adviesgroep AVIV BV, d.d. 29 januari 2018, project 173539 (bijlage 4a van de aanvraag).

Of een turbine op de gewenste locatie acceptabel is in de zin van Externe veiligheid, zal primair in het kader van het Rijksinpassingsplan beoordeeld worden. Kan een turbine geplaatst worden en wordt voldaan aan uitgangspunten uit het Handboek risicozonering windturbines 2014, dan wordt voldaan aan het Activiteitenbesluit.

#### *Conclusie*

Uit het onderzoek blijkt dat voldaan kan worden aan de beleidsregels volgens het Handboek risicozonering windturbines 2014.

### **2.11 Slagschaduw**

De draaiende rotorbladen van windturbines kunnen een bewegende schaduw op hun omgeving werpen. Deze zogenoemde slagschaduw kan onder bepaalde omstandigheden hinderlijk zijn doordat ze ervaren wordt als flikkering. De mate van hinder wordt onder meer bepaald door de frequentie en de intensiteit van de flikkering en de blootstellingsduur. De afstand van de blootgestelde locatie tot de turbine, de stand van de zon en het al dan niet draaien van de turbine zijn daarbij bepalende aspecten. In artikel 3.14, vierde lid van het Activiteitenbesluit wordt, voor wat betreft het voorkomen of beperken van slagschaduw, aangegeven dat de voorgeschreven maatregelen in de Activiteitenregeling worden toegepast. In artikel 3.12, eerste lid van de Activiteitenregeling is aangegeven onder welke omstandigheden een windturbine voorzien moet zijn van een automatische stilstandvoorziening en aan welke eisen de automatische stilstandvoorziening moet voldoen.

Om aan te tonen dat aan deze norm uit het Activiteitenbesluit kan worden voldaan, is onderzocht of er op toetspunten in een jaar tijd in totaal meer of minder dan 5 uur en 40 minuten slagschaduw kan optreden. Dit is een strengere eis dan de norm uit het Activiteitenbesluit.

Aangezien op dit moment nog niet bekend is welke turbines definitief worden geplaatst, gaat het onderzoek uit van voorbeeldturbines met een maximale impact ten aanzien van slagschaduw.

De inrichting zorgt bij gevoelige objecten die binnen de gehanteerde toetsingsnorm van 5 uur en 40 minuten liggen, voor een slagschaduw effect.

De windturbines van Windpark Klokbeke tocht moeten worden voorzien van een automatische stilstandregeling, zoals beschreven is in de aanvraag.

#### *Conclusie*

Uit de aanvraag blijkt dat er gevoelige objecten binnen de invloedssfeer van de inrichting liggen. Deze worden in voldoende mate beschermd door het toepassen van de stilstandvoorziening.



## 2.12 Geluid

### *Algemeen*

Windpark Klokbekeertocht bestaat uit een lijn van tien turbines, gelegen ten westen van Swifterbant. De inrichting behoort tot Windplan Blauw waarmee in totaal zes lijnopstellingen worden gerealiseerd in het gebied tussen Lelystad, Swifterbant en Dronten. Het plangebied wordt gekenmerkt door agrarisch gebruik en de aanwezigheid van agrarische bedrijfswoningen. De woningen Swiferringweg 11 en 13 en de woningen Visvijverweg 32 en 34 betreffen bedrijfswoningen die behoren tot de inrichting van het windpark Klokbekeertocht. De geluidnormen uit het Activiteitenbesluit zijn niet van toepassing op deze bedrijfswoningen.

### *Normstelling*

De windturbines binnen de inrichting vallen onder paragraaf 3.2.3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). Deze paragraaf heeft een rechtstreekse werking. In artikel 3.14a van deze paragraaf zijn geluidnormen opgenomen. Een windturbine of een combinatie van windturbines moet voldoen aan de norm van ten hoogste 47 dB  $L_{den}$  en aan de norm van ten hoogste 41 dB  $L_{night}$ . Deze normen gelden op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein.

Het windpark wordt gerealiseerd binnen Windplan Blauw, dat bestaat uit in totaal zes lijnopstellingen. Op grond van het tweede lid van artikel 3.14a moet rekening worden gehouden met de turbines binnen de overige lijnopstellingen. In het Activiteitenbesluit is in artikel 3.14a, vijfde lid geregeld dat bij toepassing van cumulatie geen rekening wordt gehouden met turbines die zijn vergund vóór de datum van 1 januari 2011. De in het plangebied aanwezige (te saneren) windturbines zijn opgericht vóór deze datum.

### *Akoestisch onderzoek*

Bij de aanvraag zijn de rapportages van de uitgevoerde akoestische onderzoeken gevoegd. In het hoofdrapport (kenmerk UT615-46/18-002.603 van 21 februari 2018) staat het onderzoek beschreven naar de cumulatieve geluidsbelastingen van het gehele Windplan Blauw. In het deelrapport (kenmerk UT615-46/18-002.612 van 21 februari 2018) staat het onderzoek beschreven naar de (deel)geluidsbelastingen van windpark Klokbekeertocht. Het akoestisch onderzoek voldoet aan de eisen die gesteld worden in artikelen 3.14a en 3.14b van de Activiteitenregeling. Aangezien op dit moment nog niet bekend is welke turbines definitief worden geplaatst, gaat het onderzoek uit van voorbeeldturbines met een maximale impact ten aanzien van het aspect geluid. Alle mogelijk te realiseren turbines zullen binnen deze maximaal berekende effecten blijven. Bij de definitieve (afwijkende) keuze van turbines, zal de initiatiefnemer op grond van het Activiteitenbesluit verplicht een wijzigingsaanvraag/melding indienen met een nieuw akoestisch onderzoek.

### *Beoordeling*

Uit het onderzoek blijkt dat rekening houdend met mitigerende maatregelen aan de turbines, in cumulatie met de overige lijnopstellingen binnen Windplan Blauw, aan de geluidnormen wordt voldaan. Dit betreffen instellingen waarmee bijvoorbeeld het toerental wordt verlaagd en/of de bladhoek wordt verdraaid of stilstand van één of meer turbines.

### *Noodzaak maatwerkvoorschriften geluid*

Uit het onderzoek blijkt dat bij toepassing van de voorbeeldturbines waarmee in het onderzoek rekening is gehouden, in combinatie met mitigerende maatregelen en in



cumulatie met alle overige lijnopstellingen binnen Windplan Blauw, voldaan wordt aan de norm van 47 dB  $L_{den}$  en 41 dB  $L_{night}$ . Dit geldt voor het totale windpark.

De deelbijdrage van windpark Klokbekertoct moet vastgelegd worden in maatwerkvoorschriften, zodat geborgd is dat in cumulatie met de bijdrage van de overige parken er voldaan wordt aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit. In dit stadium is niet bekend welk type(n) turbines worden geplaatst. Pas nadat de te plaatsen turbintypen bekend zijn, kan er met zekerheid worden bepaald hoe de verdeling van de cumulatieve effecten voor geluid er uit komt te zien. En daarmee kan de exacte deelbijdrage van het park vastgelegd worden.

Uiterlijk 3 maanden voordat de bouwfase van de turbines aanvangt, dient een nieuw geluidsonderzoek ingediend te zijn. Het onderzoek dient inzicht te geven in de deelbijdrage van het park op alle voor cumulatie relevante woningen in de omgeving. Ook is het nodig in het onderzoek aan te tonen dat in cumulatie met de overige lijnopstellingen binnen Windplan Blauw er wordt voldaan aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit. In dit besluit is daarom voorschrift 4.11 met betrekking tot het aanleveren van een definitief geluidsonderzoek opgenomen.

#### *Conclusie*

Het windturbinepark kan, met de voorgestelde maatregelen, voldoen aan het Activiteitenbesluit. Wel vormt de gecumuleerde geluidsbelasting aanleiding om later, als het type turbine bekend is, maatwerkvoorschriften voor geluid op te leggen.

### **2.13 Eindconclusie**

Het Windpark Klokbekertoct voldoet aan het Activiteitenbesluit. De vergunning voor het onderdeel milieu kan worden verleend.



### 3. Bij de aanvraag ingediende documenten

Bij het indienen van de aanvraag zijn de volgende stukken overlegd.

1. Aanvraagformulier 2018-01 nr. 3340859.
2. Bijlage 1 Toelichting WP Klokбекertoct..
3. Bijlage 1a OVO Overzicht met coördinaten.
4. Bijlage 1a 180124 WP Totaal overzicht locaties d.d. 24-01-2018.
5. Bijlage 1b 180124WP Overzicht locaties Klokбекertoct d.d. 24-01-2018.
6. Bijlage 1c OVD01 Detailtekening.
7. Bijlage 1c OVD02 Detailtekening.
8. Bijlage 1c OVD03 Detailtekening.
9. Bijlage 1c OVD04 Detailtekening.
10. Bijlage 2a WP Blauw range west v2, nov 2017.
11. Bijlage 2b WP Principe fundering, jan 2018.
12. Bijlage 3a Akoestisch onderzoek WP Blauw, d.d. 21 februari 2018, Hoofdrapport.
13. Bijlage 3b Akoestisch onderzoek WP Blauw, d.d. 21 februari 2018, Klokбекertoct.
14. Bijlage 3c Slagschaduwonderzoek vergunningen inrichting 1, d.d. 21 februari 2018.
15. Bijlage 3d Estimated Sound Power Level E-126, Reductie 6 dB.
16. Bijlage 4a Externe veiligheid WP d.d. 29 januari 2018, AVIV.
17. Bijlage 4a MER deelrapport veiligheid, d.d. 22-februari 2018.
18. Bijlage 5A m.e.r. hoofdrapport.
19. Bijlage 5B m.e.r. bijlagen.
20. Bijlage 6a Archeologisch bureauonderzoek, 23 augustus 2017.
21. Bijlage 6a 20180130 Notitie t.b.v. het VKA behorend bij ....., d.d. 29 januari 2018.
22. Bijlage 7 180213 Machtiging SWT getekend.

Aanvullingen ontvangen op 5 april 2018:

23. 20180402 Aanvullingen WP Klokбекertoct.pdf
24. Uittreksel\_handelsregister\_68996772 -Swifterwint.pdf.
25. Uittreksel\_handelsregister\_70894531 - Klokбекerwint.pdf.
26. 17143\_Verwerking KSP op- en aanmerkingen\_v20.pdf
27. 17143\_KSP\_Windplan Blauw\_IVO-V\_v21\_definitief.pdf



## 4. Voorschriften

### Algemeen

- 4.1 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.
- 4.2 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Er moet steeds voldoende kundig personeel bereikbaar en beschikbaar zijn om in geval van calamiteiten te kunnen ingrijpen.
- 4.3 Er moet een (digitaal of analoog) milieulogboek, dan wel centraal registratiesysteem, worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van dit besluit ten minste de volgende zaken worden opgenomen:
- Dit besluit, alsmede overige relevantie omgevings(milieu)vergunningen en meldingen.
  - De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken (zoals keuringen van brandblusmiddelen, etc.).
  - Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen.
  - Registratie van de energieproductie.
  - Registratie/bonnen van de afgevoerde gevaarlijke afvalstoffen.
  - Ten minste soort, eigenschappen en hoeveelheid moeten zijn vermeld.
- 4.4 De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren.
- 4.5 De windturbines moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting moeten hebben.

### Bedrijfsbeëindiging

- 4.6 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - activiteiten, door of namens de vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden verwijderd.

### Afval

- 4.7 De vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:
- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
  - papier en karton;
  - elektrische en elektronische apparatuur;
  - metalen.



- 4.8 Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in daarvoor geschikte emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.
- 4.9 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:
- niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
  - deze tegen normale behandeling bestand is;
  - deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 4.10 Binnen de inrichting mogen geen gevaarlijke afvalstoffen en andere afvalstoffen worden opgeslagen.
- Aanleveren definitief geluidsonderzoek tbv maatwerkvoorschrift geluid**
- 4.11 Uiterlijk 3 maanden voor aanvang van de bouwfase van het windpark moet aan het bevoegd gezag meegedeeld worden welk type windturbine gerealiseerd wordt. Hierbij dient een rapport van een geluidsonderzoek aangeleverd te worden. Uit dit onderzoek moet blijken dat in cumulatie met alle overige lijnopstellingen van windturbines binnen Windplan Blauw voldaan wordt aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit. Ook dient het geluidsonderzoek inzicht te geven in de verdeling van de cumulatieve effecten voor geluid over alle lijnopstellingen en welke mitigerende maatregelen nodig zijn.