

Besluit omgevingsvergunning

Datum omgevingsvergunning: 8 november 2016

Kernmerk:

Dossiernummer (SBA): 2015/0119/OG/01

Op 30 april 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van TenneT TSO BV (hierna TenneT), Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van een 380 kV hoogspanningsverbinding binnen de gemeente Borssele, als onderdeel voor het realiseren van de hoogspanningsverbinding Borssele – Rilland Zuid West 380kV west.

Het project betreft de volgende onderdelen:

- de bouw van 43 wintrackmasten ten behoeve van de 380kV hoogspanningsverbinding. Het tracé van de hoogspanningslijn loopt van het hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg te Borssele tot aan de gemeentegrens met Kapelle ter hoogte van de Pietersweg;
- de bouw van drie tijdelijke masten T1A, T1B en T2 (bij het hoogspanningsstation Borssele);
- de bouw van een nieuw portaal naast het bestaande portaal van hoogspanningsstation Borssele;
- de verzwaring van een bestaand portaal van het hoogspanningsstation Borssele;
- de bouw van een uitbreiding op het hoogspanningsstation Borssele met twee nieuwe 380kV hoogspanningsvelden. Bij het hoogspanningsstation Borssele worden tevens twee nieuwe veldhuisjes gebouwd en enkele aanpassingen binnen het station uitgevoerd;
- de bouw van twee portalen ten behoeve van een kruising met een 150kV tracé (21A en op21B);
- de bouw van een nieuwe mast 22N 150kV;
- het aanleggen van tijdelijke werkwegen en werkterreinen;
- het aanleggen van tijdelijke in- en uitritten op de provinciale wegen N665, N666 en N669.

Op 28 augustus 2015 hebben wij een brief ontvangen van Tennet, waarbij de aanvraag omgevingsvergunning ingetrokken wordt, voor zover het betreft het onderdeel "bouwen van een uitbreiding op het hoogspanningsstation Borssele met twee nieuwe 380KV hoogspanningsvelden en twee veldhuisjes".

Hiermee komen de stukken in bijlage 7 van de aanvraag (ontwerpgegevens Station Borssele) te vervallen.

Op 10 oktober 2016 hebben wij een brief ontvangen van Tennet met het verzoek de voorgenomen wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen tegen het inpassingsplan en bijbehorende uitvoeringsbesluiten mee te nemen in ons vast te stellen besluit. Deze brief met bijbehorende gewijzigde bijlagen maakt onderdeel uit van de gewijzigde vastgestelde omgevingsvergunning.

Besluit omgevingsvergunning

Gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten wij u de omgevingsvergunning te verlenen.

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning voor zover de voorschriften, beperkingen en de overwegingen niet anders bepalen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

- overig bouwwerk bouwen;
- handelingen met gevolgen voor beschermende monumenten;
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- werk of werkzaamheid uitvoeren;
- uitrit aanleggen of veranderen.

Onderdeel van het besluit vormen:

- het bouwen van een bouwwerk voor wat betreft 43 wintrackmasten met de materiaalkeuze beton;
- het bouwen van een bouwwerk voor wat betreft 43 wintrackmasten met de materiaalkeuze staal;
- het bouwen van een bouwwerk voor wat betreft 43 wintrackmasten met de materiaalkeuze hybride (combinatie beton en staal);
- het bouwen van een bouwwerk voor wat betreft drie tijdelijke masten T1A, T1B en T2 (bij het hoogspanningsstation Borssele);
- het bouwen van een bouwwerk voor wat betreft de bouw van een nieuw portaal naast het bestaande portaal van hoogspanningsstation Borssele;
- het bouwen van een bouwwerk voor wat betreft de verzwaring van het bestaand portaal van hoogspanningsstation Borssele;
- het bouwen nabij de monumentale spoorlijn Goes – Borssele;
- het aanleggen van werkterreinen en tijdelijke wegen;
- het aanleggen van tijdelijke in- en uitritten op de provinciale wegen N665, N666 en N669.

Voor een nadere inhoudelijke motivering van het besluit en de bijbehorende voorschriften verwijzen wij naar de aan dit besluit gehechte vervolgbladen.

De aanvraag is getoetst aan de Wabo. Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). De aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Geldigheidsduur

De omgevingsvergunning, voor zover deze geen betrekking heeft op de hieronder genoemde tijdelijke vergunning, wordt voor onbepaalde tijd verleend.

Tijdelijke vergunning

De omgevingsvergunning geldt gedeeltelijk voor een termijn die drie jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan en dit besluit eindigt. Dit is van toepassing voor wat betreft de volgende activiteiten (tussen haakjes staat per activiteit de van toepassing zijnde bepalingen inzake de aangegeven termijn):

- bouwen van een bouwwerk voor de tijdelijke mastopstellingen (artikel 2.23a Wabo juncto artikel 5.16 Bor);
- het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden voor zover gelegen buiten het inpassingsplan (tijdelijke werkterreinen en werkwegen) (artikel 2.23a Wabo);
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan voor zover gelegen buiten het inpassingsplan (tijdelijke werkterreinen en werkwegen) (artikel 2.23a Wabo);
- tijdelijke uitrit op openbare provinciale wegen N665, N666 en N669 (artikel 2.23a Wabo).

Na deze aangegeven termijn moeten deze activiteiten zijn beëindigd, is de vergunninghouder verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben en/of moet de situatie in overeenstemming zijn gebracht met de van toepassing zijnde voorschriften.

Overige bijgevoegde documenten:

De volgende documenten zenden wij mee met het besluit als gewaarmerkte stukken:

- aanvraagformulier omgevingsvergunning, ontvangen 30 april 2015;
- bijlagen conform bijlagelijst ZW380 kV Gemeente Borsele d.d. 29 april 2015;
- brief wijzigingsaanvraag omgevingsvergunning Zuid-West 380 kV, d.d. 10 oktober 2016, met bijgevoegde aangepaste bijlagenlijst.

Indienen aanvullende stukken

Alle stukken die op basis van de onderstaande voorschriften nog ingediend moeten worden, kunnen digitaal worden ingediend via cvp@borsele.nl onder vermelding van 2015/0119/OG/01. Papieren versies moeten in tweevoud worden ingediend t.a.v. het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.

Inhoudsopgave

De volgende activiteiten maken deel uit van de omgevingsvergunning, verleend aan TenneT voor het realiseren van de 380 kV hoogspanningsverbinding binnen de gemeente Borsele, als onderdeel van het realiseren van de hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland Zuid West 380kV west.

Procedureel	5
Het bouwen van een bouwwerk	9
Het verstoren of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument een wijze waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht	14
Het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan	15
Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald	17
Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen	21

Procedureel

Gegevens aanvrager

Op 30 april 2015 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo ontvangen. Het betreft een verzoek van TenneT, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd omschrijven wij als volgt:

- de bouw van 43 wintrackmasten ten behoeve van de 380kV hoogspanningsverbinding. Het tracé van de hoogspanningsleiding loopt van het hoogspanningsstation aan de Weelhoekweg te Borssele tot aan de gemeentegrens met Kapelle ter hoogte van de Pietersweg;
- de bouw van drie tijdelijke masten T1A, T1B en T2 (bij het hoogspanningsstation Borssele);
- de bouw van een nieuw portaal naast het bestaande portaal van hoogspanningsstation Borssele;
- de verzwaring van een bestaand portaal van het hoogspanningsstation Borssele;
- het aanleggen van tijdelijke werkwegen en werkterreinen;
- het aanleggen van tijdelijke in- en uitritten op de provinciale wegen N665, N666 en N669.

Monumentnummer:

De spoorlijn Goes-Borsele staat bekend als Rijksmonument en is ingeschreven in het monumentenregister onder nummer 509148.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit(en):

- werk of werkzaamheid uitvoeren;
- uitrit aanleggen of veranderen;
- overig bouwwerk bouwen;
- handelingen met gevolgen voor beschermende monumenten;
- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectomschrijving, het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Bor en bijlage I van het Bor is het college van de gemeente Borsele in dit geval bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen.

Ontvankelijkheid

Op grond van artikel 2.8 van de Wabo zijn in paragraaf 4.2 van het Bor en in de Mor regels gesteld over de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden ingediend.

Wij hebben de aanvraag aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. De aanvraag bevat voldoende informatie om de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving goed te kunnen beoordelen. De aanvraag is daarom ontvankelijk en wij hebben deze in behandeling genomen.

Rijkscoördinatieregeling

In artikel 20a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de Rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor de hoogspanningsverbinding Zuid West 380 kV west (Borssele-Rilland) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding Zuid West 380 kV west. Daarom is ook op dit besluit de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor hoogspanningsverbinding Zuid West 380 kV west bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op 3 maart 2016 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 3 maart 2016 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van 4 maart tot en met 14 april 2016 ter inzage gelegen bij gemeente Kapelle, Kerkplein 1, Kapelle;
- er zijn twee informatieavonden georganiseerd, op 22 en 29 maart 2016, waarbij de mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Ter inzage legging

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben op grond van paragraaf 3.3 van de Wabo in samenhang met afdeling 3.4 van de Awb van 4 maart tot en met 14 april 2016 ter inzage gelegen. Een ieder kon gedurende bovengenoemde termijn van zes weken een (gemotiveerde) zienswijze indienen en adviseurs konden hun advies uitbrengen. Tegen het ontwerp van dit besluit zijn zienswijzen ingediend. Zie de antwoordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota vindt u ook de inhoudelijke reacties op de zienswijzen voor zover deze niet zijn opgenomen in het besluit zelf. De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavig besluit aan te passen.

Naar aanleiding van zienswijzen, die betrekking hebben op of te maken hebben met de onderhavige omgevingsvergunning en de overleggen die gedurende de procedure hebben plaatsgevonden met rechthebbenden, is op 10 oktober 2016 een brief ontvangen van Tennet met het verzoek om de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Beoepsprocedure

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van dit besluit kan ook beroep instellen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen aangewezen als adviseur, omdat zij specifieke deskundigheid hebben of betrokken zijn. Gelet op artikel 2.26 Wabo, en de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de volgende instanties/bestuursorganen om advies gevraagd:

- Gedeputeerde staten van Zeeland;
- Veiligheidsregio Zeeland (VRZ);
- Waterschap Scheldestromen;
- Monumentencommissie gemeente Borsele;
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE);
- Delta Infra B.V.;
- Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ).

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

[samenvatting adviezen]

- Gedeputeerde staten van Zeeland;
- RCE;
- Monumentencommissie gemeente Borsele.

De instanties genoemd onder 1 t/m 3 hebben, d.d. 15 juli 2015, in eerste instantie beoordeeld dat de naastgelegen mastpositie te dicht op het spoor is gesitueerd. Naar aanleiding hiervan is door Tennet een onderzoek verricht, om te bezien of de mast 1039a nog verder van het spoor af geplaatst kan worden. Dit is echter niet het geval, Tennet heeft hiervan op 31 augustus 2015 een bericht gestuurd met een nadere onderbouwing van de mastpositie 1039a nabij de monumentale spoorlijn. Tevens hebben we op 9 september 2015 van Tennet nog aanvullende technische gegevens ontvangen. Wij kunnen instemmen met deze onderbouwing.

Verder is met betrekking tot de uitvoering een voorschrift opgenomen in de omgevingsvergunning:

- Delta Infra B.V.: d.d. 16 juli 2015. Het onderliggende advies wordt opgevolgd en voor zover nodig de van toepassing zijnde voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning;
- VRZ: d.d. 21 juli 2015. Gezien dit advies wordt de aanvrager ter overweging meegegeven om de adviezen van de VRZ in de verdere planvorming mee te nemen;
- SCEZ d.d. 30 juli 2015. Het onderliggende advies wordt opgevolgd en de van toepassing zijnde voorschriften worden opgenomen.

Het bouwen van een bouwwerk

1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- het is verboden te bouwen in strijd met de voorschriften van het Bouwbesluit en de Bouwverordening, tenzij deze omgevingsvergunning het uitdrukkelijk toestaat;
- voorafgaande aan de uitvoerende werkzaamheden moet de exacte bouwplaats worden aangegeven namens burgemeester en wethouders;
- van alle funderings-, beton-, hout- en staalconstructies moet ten minste drie weken voor aanvang van de constructieve werkzaamheden, nadere berekeningen en tekeningen worden ingediend, één en ander ter goedkeuring door of namens het college van burgemeester en wethouders;
- de ontwerpdocumenten m.b.t. constructieve veiligheid moeten door een onafhankelijk ingenieurbureau gecontroleerd worden. De resultaten van deze review kunnen tevens, na instemming, gelden als toets en goedkeuring door burgemeester en wethouders. Aan deze goedkeuringsomvang, de werkwijze en de controlewerkzaamheden kunnen door afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling nadere eisen worden gesteld. Tijdens de controle en goedkeuringsprocedure moet de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling regelmatig ingelicht worden over de voortgang van de werkzaamheden en de tussentijdse resultaten en beoordelingen;
- van de gekozen materiaalvariant moet ter toetsing onder andere de materialisering, detaillering en de bemonstering van het materiaal- en kleurgebruik worden voorgelegd aan de dorpsbouwmeester. Beoordeeld moet kunnen worden of er op alle punten voldaan wordt aan het beeldkwaliteitsplan behorende bij de aanvraag. De uit te voeren beeldkwaliteitstoets, waarvan Tennet heeft aangegeven dat deze onderdeel uitmaakt van het traject van aanbesteding, moet hierbij tevens worden aangeleverd ter beoordeling door de dorpsbouwmeester;
- wanneer bekend is wat de uiteindelijke hoogten van de masten zullen zijn, moeten deze gegevens ten minste zes weken voor aanvang worden aangeleverd. Daarbij moet ook een opgave van de bijbehorende draadhoogtes en (al dan niet als gevolg daarvan) wijzigingen in veldsterktes / magneetveldzones en overige (technische en/of elektromagnetische) consequenties aangeleverd worden;
- nadere bouwkundige tekeningen, bestekken en technische omschrijvingen moeten ten minste drie weken voor met bouwen wordt begonnen ter goedkeuring door of namens burgemeester en wethouders worden aangeboden;
- een nader kwaliteitscontrole en keuringsplan en een bouwveiligheidsplan moet opgesteld en ingediend worden in overleg met en ter goedkeuring van bouw- en woningtoezicht, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen;
- ten aanzien van de externe veiligheid mag de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding er niet toe leiden dat de ondergrondse infrastructuur niet meer kan voldoen aan de externe veiligheidsnormen;
- ten behoeve van de heiwerkzaamheden moet aangetoond worden dat de ondergrondse infrastructuur buiten de invloedsfeer van de heiwerven zijn gelegen;
- de werkzaamheden moeten vooraf worden afgestemd met de beheerders van ondergrondse infrastructuur met gevaarlijke inhoud. Waar nodig de uitvoeringswijze en maatregelen aan te passen, zodat geen onacceptabele invloed of zettingen kunnen optreden als gevolg van de activiteiten. Een nulmeting moet hiervan deel uitmaken;
- transporten, afgravingen, ophogingen of andere grondwerkzaamheden moeten zodanig

uitgevoerd worden dat er geen onacceptabele zettingen op de ondergrondse infrastructuur naar het oordeel van de leidingbeheerder plaatsvinden;

- de ondergrondse infrastructuur wordt voorafgaand aan de werkzaamheden door de leidingbeheerder gelokaliseerd en gemarkeerd;
- minimaal vijf meter aan weerszijden van zowel de binnenste- en buitenste kabel of leiding van de ondergrondse infrastructuur wordt een hekwerk geplaatst. Binnen deze beschermingszone vinden geen werkzaamheden plaats;
- indien er werkzaamheden onverhoopt plaats moeten vinden binnen de beschermingszone, dan moet aangetoond worden dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn en geen invloed hebben op de ondergrondse infrastructuur;
- de werkzaamheden kunnen vervolgens na expliciete goedkeuring van de eigenaar van de ondergrondse infrastructuur plaatsvinden waarbij een monitoringsplan geëist kan worden;
- voor een aantal leidingen zijn de algemene VELIN-voorwaarden van toepassing. De meest actuele versie moet voorafgaand aan het werk via de volgende website gedownload worden: <http://www.velin.nl/images/Graafvoorwaarden.pdf>;
- voor werkzaamheden in de nabijheid van Evides waterleidingen zijn de algemene voorwaarden voor werkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen van toepassing. Deze voorwaarden zijn eveneens opgenomen in de bijlage;
- wanneer voor de ondergrondse infrastructuur verschillende eisen worden gesteld, geldt altijd dat aan de zwaarste eis moet worden voldaan;
- ter coördinering van de werkzaamheden in de nabijheid van de ondergrondse infrastructuur wordt een onafhankelijke toezichthouder Kabels & Leidingen aangesteld. Contactgegevens van de toezichthouder worden met alle betrokkenen gecommuniceerd;
- aangezien de werkwegen en werkkerreinen op een aantal locaties boven ondergrondse infrastructuur zijn beoogd moet er afstemming plaats vinden met de eigenaren van de ondergrondse infrastructuur, waarbij in een werkplan onder andere de toegankelijkheid van de ondergrondse infrastructuur tijdens de werkzaamheden wordt besproken;
- voorafgaand aan de werkzaamheden wordt ter plaatse van de kabels en leidingen, afhankelijk van de gestelde eisen, een nulmeting op de zetting van de kabel of leiding uitgevoerd. Deze nulmeting moet onderdeel zijn van het monitoringsplan. In dit plan wordt beschreven wat de verwachting is met betrekking tot zettingen en zakkingen waarop, op basis van deze aannames, wordt een plan opgesteld waarin de meetfrequentie, maximale afwijkingen en maatregelen worden opgenomen;
- aan de exacte bouwplaats, de aard, de omvang, de vormgeving en de constructies van de te bouwen gebouwen, bouwwerken, installaties, leidingen en andere werken kunnen door burgemeester en wethouders in overleg met hun adviseurs, nadere eisen worden gesteld;
- de opdrachtgever van het project moet gemeente Borsele tijdens de bouw en uitvoering van het project regelmatig berichten over de voortgang van de werkzaamheden en hun alle gegevens verschaffen die zij voor de uitoefening van hun taak nodig achten. De verslagperiode zal afhankelijk van de fase van de werkzaamheden door of namens burgemeester en wethouders worden bepaald. De bouwvergaderingen zullen hiertoe mede bijgewoond worden door gemeente Borsele;
- er moet steeds tijdig, ten minste een week van tevoren, gemeld worden, de tijdstippen en de plaatsen waar materialen, constructies of onderdelen voor keuring op één of meerdere punten gereed zijn. Deze melding moet plaatsvinden bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;

- indien voorafgaand aan het bouwen, dan wel tijdens het bouwen, wijzigingen in:
 - o de plaats van de werkzaamheden;
 - o de aard van de werkzaamheden;
 - o aannemer of onderaannemer.
 optreden, moeten deze wijzigingen binnen twee dagen na het optreden daarvan aan burgemeester en wethouders worden medegedeeld, waarna deze per omgaande zullen mededelen of een aanvraag tot wijziging van deze vergunning moet worden ingediend en of daarvoor leges zijn verschuldigd;
- uit de ingediende bodemonderzoeken (Grondonderzoek ZW 380 kV Deel tracé 1, Grontmij, 28 april 2015, GM-0159550, revisie D1 blijkt dat ter plaatse van diverse masten sprake is of kan zijn van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden moet u hiervan, conform artikel 28 van de Wet bodembescherming, melding maken bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming. Bij de melding moet u naast het huidige bodemonderzoek ook aanvullende gegevens overleggen. Dit naar de wens van het bevoegd gezag. Ook moet u aan geven op welke wijze u de werkzaamheden uit wilt gaan voeren;
- bij de bouw van de masten en de aanleg van de (tijdelijke) wegen kan een aanzienlijke hoeveelheid grond vrijkomen. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk te werken met een gesloten grondbalans. Hergebruik van vrijkomende grond buiten de bouwlocatie is niet zonder meer toegestaan. Ten aanzien van het hergebruik gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit en onze Nota bodembeheer (gebieds specifiek beleid). Op basis van een geldige milieu hygiënische verklaring (bodemkwaliteitskaart of partijkeuring) dient een geschikte toepassingslocatie te worden gezocht. Indien grondverzet naar elders toch nodig blijkt te zijn, adviseren wij u de grond binnen de gemeentelijke grenzen onder het gebieds specifiek beleid toe te passen. Het ergens anders toepassen van grond moet vooraf gemeld worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit.
 Het bevoegd gezag voor de wet bodembescherming is de provincie Zeeland. Het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is de gemeente Borsele. De vergunningverlening, toezicht en handhaving hiervoor, wordt voor beide bevoegde gezagen uitgevoerd door de RUD Zeeland te Terneuzen. Wij adviseren om voor aanvang van de werkzaamheden contact met de RUD Zeeland op te nemen;
- bij bouwwerken en werken geen bouwwerken zijnde, uitgevoerd in het kader van de Zuid West 380 kV west en gelegen binnen het inpassingsplan, moeten de stappen zoals beschreven onder artikel 12 lid 1 van de Regels van het inpassingsplan Zuid West 380 kV west, indien van toepassing, worden uitgevoerd;
- bouwwerken en werken geen bouwwerken zijnde, uitgevoerd in verband met Zuid West 380 kV west maar gelegen buiten het inpassingsplan, moeten met betrekking tot archeologie voldoen aan het ter plaatse geldende gemeentelijke juridisch ruimtelijk plan / Erfgoedverordening gemeente Borsele 2012;
- tijdens de werkzaamheden in zones waarvoor op basis van bovenstaande geen (aanvullend) archeologisch onderzoek noodzakelijk (meer) is, kunnen toch archeologische vondsten en sporen worden aangetroffen. Hiervoor geldt op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 een meldingsplicht. De vergunninghouder en een ieder die in zijn opdracht handelt is verplicht dergelijke vondsten direct te melden bij de gemeente Borsele en de SCEZ te Middelburg;

- na de uitvoering van de werkzaamheden en bouwconstructies moet, met betrekking tot de kwaliteitsbeheersing, een eindrapportage ingediend worden bij de gemeente Borsele, waarin o.a. is opgenomen een omschrijving van de gebruikte materialen, kwaliteiten, controle- en keuringsresultaten.

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

- de aangevraagde omgevingsvergunning is in strijd met het bestemmingsplan [aanduiding naam bestemmingsplan]. Voor Zuid-West 380 kV west is echter een (rijks)inpassingsplan vastgesteld. Artikel 3.30, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, zevende lid, van de Wet ruimtelijke ordening bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet aan het bestemmingsplan, maar aan het vastgestelde inpassingsplan moet worden getoetst. Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval;
- naar aanleiding van zienswijzen, die betrekking hebben op of te maken hebben met de onderhavige omgevingsvergunning en de overleggen die gedurende de procedure hebben plaatsgevonden met rechthebbenden, is op 10 oktober 2016 een brief ontvangen van Tennet met het verzoek om de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen;
- de dorpsbouwmeester heeft over de aanvraag advies uitgebracht. Deze is van oordeel dat het uiterlijk en de plaatsing van de wintrackmasten, zowel op zichzelf beschouwt als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, voldoet aan redelijke eisen van beeldkwaliteit. Bovendien is ter nadere toetsing van de gekozen materiaalvariant voorschrift nr. 5 opgenomen. Wij kunnen instemmen met dit advies;
- ook heeft de dorpsbouwmeester positief advies uitgebracht over de kruising met de bestaande 150kV lijn t.pl.v. de mastpositie 1017, die daar nu ondergronds gebracht zal worden;
- de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken naar ons oordeel aannemelijk dat het bouwen voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit;
- de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken naar ons oordeel aannemelijk dat het bouwen voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening;
- voor de activiteit het bouwen van tijdelijke mastopstellingen geldt een termijn die drie jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan en dit besluit eindigt. Na deze aangegeven termijn moet deze activiteit zijn beëindigd, is de vergunninghouder verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben en/of moet de situatie in overeenstemming zijn gebracht met de van toepassing zijnde voorschriften;
- ingestemd wordt met de gevraagde flexibiliteitsbepaling van -5 tot +5 meter ten opzichte van de opgenomen hoogte-maatvoering van de masten; ter nadere toetsing van de gekozen hoogte is voorschrift nr. 6 opgenomen;
- conform artikel 8.41a Wet milieubeheer een ontvankelijke melding bij het bevoegd gezag is ontvangen die bij brief met dagtekening 23 januari 2015 akkoord is bevonden;

- gelet op de adviezen van de SCEZ, van 31 maart 2015 en 30 juli 2015, en artikel 12 lid 1 van de Regels van het inpassingsplan Zuid West 380 kV west, is aan de hand van de tot nu toe ingediende stukken niet vast te stellen of de archeologische waarden binnen het project niet onevenredig worden aangepast. In het vooroverleg traject is de aanvrager hier meermaals op gewezen. Hierbij heeft de aanvrager aangegeven bekend te zijn met het feit dat de uitgevoerde rapportage niet voldoet aan het gemeentelijk archeologiebeleid en de "Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014" en dat een aangepaste rapportage noodzakelijk is. Verder heeft de aanvrager aangegeven dat de uitwerking van de verdere noodzakelijke onderzoeken en rapportages pas na publicatie van het inpassingsplan zullen worden uitgevoerd. De toetsing of de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast kunnen pas uitgevoerd worden nadat deze rapportages en onderzoeken volledig zijn uitgevoerd en ingediend. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen;
- gelet op het advies van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), van 21 juli 2015 wordt de aanvrager ter overweging meegegeven om de adviezen van de VRZ in de verdere planvorming en uitvoering mee te nemen.

Het verstoren of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument op een wijze waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht

1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- voor de bouwwerkzaamheden moet een technische uitwerking en een plan van aanpak ter beoordeling/goedkeuring voorgelegd worden, waaruit de werkwijze en de plaats van de werkzaamheden voldoende duidelijk blijkt. De indiening moet plaatsvinden, tenminste drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden, bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De beoordeling/goedkeuring van dit plan zal door of vanwege de RCE en/of burgemeester en wethouders plaatsvinden.

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- het verzoek is ontvankelijk;
- de spoorlijn Goes-Borsele staat bekend als Rijksmonument en is ingeschreven in het monumentenregister onder nummer 509148;
- gedeputeerde staten van Zeeland, de RCE en de monumentencommissie gemeente Borsele hebben in eerste instantie beoordeeld dat de naastgelegen mastpositie te dicht op het spoor is gesitueerd.

Naar aanleiding hiervan is door Tennet een onderzoek verricht, om te bezien of de mast 1039a nog verder van het spoor af geplaatst kan worden. Dit is echter niet het geval, Tennet heeft hiervan op 31 augustus 2015 een bericht gestuurd met een nadere onderbouwing van de mastpositie 1039a nabij de monumentale spoorlijn. Tevens hebben we op 9 september 2015 van Tennet nog aanvullende technische gegevens ontvangen.

Wij kunnen instemmen met deze onderbouwing. Verder is met betrekking tot de uitvoering een voorschrift opgenomen in de omgevingsvergunning;

- de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens voldoen naar ons oordeel aan de voorschriften Bouwverordening gemeente Borsele.

Het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan

1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- de gebruikte gronden moeten na gebruik name weer in de oorspronkelijk staat en gebruik terug gebracht worden;
- bouwwerken en werken geen bouwwerken zijnde, uitgevoerd in verband met Zuid West 380 kV west maar gelegen buiten het inpassingsplan, moeten met betrekking tot archeologie voldoen aan het ter plaatse geldende gemeentelijke juridisch ruimtelijk plan / Erfgoedverordening gemeente Borsele 2012;
- tijdens de werkzaamheden in zones waarvoor op basis van bovenstaande geen (aanvullend) archeologisch onderzoek noodzakelijk (meer) is, kunnen toch archeologische vondsten en sporen worden aangetroffen. Hiervoor geldt op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 een meldingsplicht. De vergunninghouder en een ieder die in zijn opdracht handelt is verplicht dergelijke vondsten direct te melden bij de gemeente Borsele en de SCEZ te Middelburg;
- bij de aanleg van de (tijdelijke) wegen kan een aanzienlijke hoeveelheid grond vrijkomen. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk te werken met een gesloten grondbalans. Hergebruik van vrijkomende grond buiten de bouwlocatie is niet zonder meer toegestaan. Ten aanzien van het hergebruik gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit en onze Nota bodembeheer (gebieds specifiek beleid). Op basis van een geldige milieu hygiënische verklaring (bodemkwaliteitskaart of partijkeuring) dient een geschikte toepassingslocatie te worden gezocht. Indien grondverzet naar elders toch nodig blijkt te zijn, adviseren wij u de grond binnen de gemeentelijke grenzen onder het gebieds specifiek beleid toe te passen. Het ergens anders toepassen van grond moet vooraf gemeld worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit.

Het bevoegd gezag voor de wet bodembescherming is de provincie Zeeland. Het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is de gemeente Borsele. De vergunningverlening, toezicht en handhaving hiervoor, wordt voor beide bevoegde gezagen uitgevoerd door de RUD Zeeland te Terneuzen. Wij adviseren om voor aanvang van de werkzaamheden contact met de RUD Zeeland op te nemen.

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- dit onderdeel van het project betrekking heeft op het maken van tijdelijke werkwegen en werkterreinen nabij de verschillende hoogspanningsmasten en langs het tracé voor zover gelegen buiten het gebied van het inpassingsplan;
- naar aanleiding van zienswijzen, die betrekking hebben op of te maken hebben met de onderhavige omgevingsvergunning en de overleggen die gedurende de procedure hebben plaatsgevonden met rechthebbenden, is op 10 oktober 2016 een brief ontvangen van Tennet met het verzoek om de omgevingsvergunning gewijzigd vast te stellen;
- de activiteit stemt *niet* overeen met het geldende bestemmingsplan Borsels Buiten of een ander ter plaatse geldende gemeentelijke juridisch ruimtelijk plan (hierna: het bestemmingsplan);
- de gronden waarop het plan is geprojecteerd diverse bestemmingen hebben en dat het tijdelijke gebruik met deze bestemmingen in strijd is;

- de tijdelijkheid van de werkwegen en werkterreinen blijkt uit het feit dat deze slechts nodig zijn tijdens de realisatie van de werkzaamheden als bedoeld in deze aanvraag om omgevingsvergunning;
- de omgevingsvergunning voor deze activiteit geldt voor een termijn die drie jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan en dit besluit eindigt. Na deze aangegeven termijn moet deze activiteit zijn beëindigd, is de vergunninghouder verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben en/of moet de situatie in overeenstemming zijn gebracht met de van toepassing zijnde voorschriften;
- gelet op het gebruik van de gronden ter plaatse in relatie met zijn omgeving, de noodzaak van de tijdelijke werkwegen en de beperkte termijn waarop deze voorzieningen nodig zijn, er geen sprake is van een zodanige strijd met een goede ruimtelijke ordening dat daaraan geen medewerking kan worden verleend;
- volgens de bestemmingsplanregels de werken en werkzaamheden slechts toelaatbaar zijn, indien daardoor de landschappelijke waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden hersteld;
- er in het vigerende bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheden en geen wijzigingsbevoegdheden zijn opgenomen, waarmee de tijdelijke strijdigheden van het gebruik van de gronden kan worden opgeheven;
- wij op grond van het bepaalde in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2°, van de Wabo juncto bijlage II, artikel 4, lid 11, van het Bor bevoegd zijn af te wijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van gronden of bouwwerken voor een termijn van ten hoogste 10 jaar;
- de aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken naar ons oordeel aannemelijk dat het bouwen voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening;
- gelet op de adviezen van de SCEZ, van 31 maart 2015 en 30 juli 2015, en artikel 12 lid 1 van de Regels van het inpassingsplan Zuid West 380 kV west, is aan de hand van de tot nu toe ingediende stukken niet vast te stellen of de archeologische waarden binnen het project niet onevenredig worden aangepast. In het vooroverleg traject is de aanvrager hier meermaals op gewezen. Hierbij heeft de aanvrager aangegeven bekend te zijn met het feit dat de uitgevoerde rapportage niet voldoet aan het gemeentelijk archeologiebeleid en de "Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014" en dat een aangepaste rapportage noodzakelijk is. Verder heeft de aanvrager aangegeven dat de uitwerking van de verdere noodzakelijke onderzoeken en rapportages pas na publicatie van het inpassingsplan zullen worden uitgevoerd. De toetsing of de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast kunnen pas uitgevoerd worden nadat deze rapportages en onderzoeken volledig zijn uitgevoerd en ingediend. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen.

Het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan is bepaald

1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- ten aanzien van de externe veiligheid mag de aanwezigheid van de hoogspanningsverbinding niet leiden tot een verhoging van de faalkans van de ondergrondse infrastructuur;
- ten behoeve van de heiwerkzaamheden moet aangetoond worden dat de ondergrondse infrastructuur buiten de invloedsfeer van de heiwerken zijn gelegen;
- in de werkplannen van de heiwerken moet aangetoond worden dat de masten bij omvallen niet bovenop de ondergrondse infrastructuur kunnen vallen of dat de ondergrondse infrastructuur beschadigd kan raken door bijvoorbeeld trillingen of zettingen;
- transporten, afgravingen, ophogingen of andere grondwerkzaamheden moeten zodanig uitgevoerd worden dat er geen onacceptabele zettingen op de ondergrondse infrastructuur naar het oordeel van de leidingbeheerder plaatsvinden;
- de ondergrondse infrastructuur wordt voorafgaand aan de werkzaamheden door de leidingbeheerder gelokaliseerd en gemarkeerd;
- minimaal vijf meter aan weerszijden van zowel de binnenste- en buitenste kabel of leiding van de ondergrondse infrastructuur wordt een hekwerk geplaatst. Binnen deze beschermingszone vinden geen werkzaamheden plaats;
- indien er werkzaamheden onverhoopt plaats moeten vinden binnen de beschermingszone, dan moet aangetoond worden dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn en geen invloed hebben op de ondergrondse infrastructuur;
- de werkzaamheden kunnen vervolgens na expliciete goedkeuring van de eigenaar van de ondergrondse infrastructuur plaatsvinden waarbij een monitoringsplan geëist kan worden;
- voor een aantal leidingen zijn de algemene VELIN-voorwaarden van toepassing. De meest actuele versie moet voorafgaand aan het werk via de volgende website gedownload worden: <http://www.velin.nl/images/Graafvoorwaarden.pdf>;
- voor werkzaamheden in de nabijheid van Evides waterleidingen zijn de algemene voorwaarden voor werkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen van toepassing. Deze voorwaarden zijn eveneens opgenomen in de bijlage;
- wanneer voor de ondergrondse infrastructuur verschillende eisen worden gesteld, geldt altijd dat aan de zwaarste eis moet worden voldaan;
- ter coördinering van de werkzaamheden in de nabijheid van de ondergrondse infrastructuur wordt een onafhankelijke toezichthouder Kabels & Leidingen aangesteld. Contactgegevens van de toezichthouder worden met alle betrokkenen gecommuniceerd;
- aangezien de werkwegen en werkerterreinen op een aantal locaties boven ondergrondse infrastructuur zijn beoogd moet er afstemming plaats vinden met de eigenaren van de ondergrondse infrastructuur, waarbij in een werkplan onder andere de toegankelijkheid van de ondergrondse infrastructuur tijdens de werkzaamheden wordt besproken;

- voorafgaand aan de werkzaamheden wordt ter plaatse van de kabels en leidingen, afhankelijk van de gestelde eisen, een nulmeting op de zetting van de kabel of leiding uitgevoerd. Deze nulmeting moet onderdeel zijn van het monitoringsplan. In dit plan wordt beschreven wat de verwachting is met betrekking tot zettingen en zakkingen waarop, op basis van deze aannames, wordt een plan opgesteld waarin de meetfrequentie, maximale afwijkingen en maatregelen worden opgenomen;
- nadere tekeningen, bestekken en technische omschrijvingen moeten ten minste zes weken voor met bouwen wordt begonnen ter goedkeuring door of namens burgemeester en wethouders worden aangeboden;
- er moet steeds tijdig, ten minste een week van tevoren, gemeld worden, de tijdstippen en de plaatsen waar materialen, constructies of onderdelen voor keuring op één of meerdere punten gereed zijn. Deze melding moet plaatsvinden bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling;
- Indien voorafgaand aan de werkzaamheden, dan wel tijdens de werkzaamheden, wijzigingen in:
 - o de plaats van de werkzaamheden;
 - o de aard van de werkzaamheden;
 - o aannemer of onderaannemer,

optreden, moeten deze wijzigingen binnen twee dagen na het optreden daarvan aan burgemeester en wethouders worden medegedeeld, waarna deze per omgaande zullen mededelen of een aanvraag tot wijziging van deze vergunning moet worden ingediend en of daarvoor leges zijn verschuldigd;

- bij de bouw van de bouwwerken en werken geen gebouw zijnde en de aanleg van de (tijdelijke) wegen kan een aanzienlijke hoeveelheid grond vrijkomen. Geadviseerd wordt zoveel mogelijk te werken met een gesloten grondbalans. Hergebruik van vrijkomende grond buiten de bouwlocatie is niet zonder meer toegestaan. Ten aanzien van het hergebruik gelden de regels uit het Besluit bodemkwaliteit en onze Nota bodembeheer (gebieds specifiek beleid). Op basis van een geldige milieu hygiënische verklaring (bodemkwaliteitskaart of partijkeuring) dient een geschikte toepassingslocatie te worden gezocht. Indien grondverzet naar elders toch nodig blijkt te zijn, adviseren wij u de grond binnen de gemeentelijke grenzen onder het gebieds specifiek beleid toe te passen. Het ergens anders toepassen van grond moet vooraf gemeld worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit.

Het bevoegd gezag voor de wet bodembescherming is de provincie Zeeland. Het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is de gemeente Borsele. De vergunningverlening, toezicht en handhaving hiervoor, wordt voor beide bevoegde gezagen uitgevoerd door de RUD Zeeland te Terneuzen. Wij adviseren om voor aanvang van de werkzaamheden contact met de RUD Zeeland op te nemen;

- bij bouwwerken en werken geen bouwwerken zijnde, uitgevoerd in het kader van de Zuid West 380 kV west en gelegen binnen het inpassingsplan, moeten de stappen zoals beschreven onder artikel 12 lid 1 van de Regels van het inpassingsplan Zuid West 380 kV west, indien van toepassing, worden uitgevoerd;
- bouwwerken en werken geen bouwwerken zijnde, uitgevoerd in verband met Zuid West 380 kV west maar gelegen buiten het inpassingsplan, moeten met betrekking tot archeologie voldoen aan het ter plaatse geldende gemeentelijke juridisch ruimtelijk plan / Erfgoedverordening gemeente Borsele 2012;

- tijdens de werkzaamheden in zones waarvoor op basis van bovenstaande geen (aanvullend) archeologisch onderzoek noodzakelijk (meer) is, kunnen toch archeologische vondsten en sporen worden aangetroffen. Hiervoor geldt op grond van artikel 53 van de Monumentenwet 1988 een meldingsplicht. De vergunninghouder en een ieder die in zijn opdracht handelt is verplicht dergelijke vondsten direct te melden bij de gemeente Borsele en de SCEZ te Middelburg;
- gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden maatregelen getroffen om de veiligheid te garanderen. Tevens worden maatregelen genomen ter voorkoming van schade aan eigendommen van derden;
- dit onderdeel van de vergunning is geldig gedurende een termijn van drie jaar na het tijdstip van het definitief worden hiervan (zie inwerkingtreding);
- de gebruikte gronden moeten na gebruik name weer in de oorspronkelijk staat en gebruik terug gebracht worden;
- de aanvrager zorgt voor de veiligheid van burens en omstaanders;
- de aanvrager verwijdert zo spoedig mogelijk het hout, ten laatste binnen 20 dagen;
- de aanvrager voorkomt schade aan derden.

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat:

- de percelen zijn gelegen buiten het inpassingsplan. De werkzaamheden houden verband met de realisatie van het inpassingsplan;
- de verwachting is dat de werken/werkzaamheden geen blijvende onevenredige schade veroorzaken aan de natuurwetenschappelijke, landschappelijke, cultuurhistorische, bosbouwkundige, geomorfologische en/of archeologische waarden en kwaliteiten van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind;
- het initiatief betrekking heeft op het maken van tijdelijke werkwegen en werkterreinen nabij de verschillende hoogspanningsmasten en langs het tracé voor zover gelegen buiten het gebied van het inpassingsplan;
- deze werken en werkzaamheden als toelaatbaar zijn beoordeeld, aangezien voldaan wordt aan de voorwaarden zoals die zijn omschreven in de desbetreffende artikelen in het bestemmingsplan;
- de omgevingsvergunning voor deze activiteit geldt voor een termijn die drie jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan en dit besluit eindigt. Na deze aangegeven termijn moet deze activiteit zijn beëindigd, is de vergunninghouder verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben en/of moet de situatie in overeenstemming zijn gebracht met de van toepassing zijnde voorschriften;
- het verzoek voldoet aan artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Borsele 2011;
- gelet op de adviezen van de SCEZ, van 31 maart 2015 en 30 juli 2015, en artikel 12 lid 1 van de Regels van het inpassingsplan Zuid West 380 kV west, is aan de hand van de tot nu toe ingediende stukken niet vast te stellen of de archeologische waarden binnen het project niet onevenredig worden aangepast. In het vooroverleg traject is de aanvrager hier meermaals op gewezen. Hierbij heeft de aanvrager aangegeven bekend te zijn met het feit dat de uitgevoerde rapportage niet voldoet aan het gemeentelijk archeologiebeleid en de "Regeling aanvullende richtlijnen voor archeologisch onderzoek in de provincie Zeeland 2014" en dat een aangepaste rapportage noodzakelijk is.

Verder heeft de aanvrager aangegeven dat de uitwerking van de verdere noodzakelijke onderzoeken en rapportages pas na publicatie van het inpassingsplan zullen worden uitgevoerd. De toetsing of de archeologische waarden niet onevenredig worden aangetast kunnen pas uitgevoerd worden nadat deze rapportages en onderzoeken volledig zijn uitgevoerd en ingediend. Aan dit besluit zullen hieromtrent voorschriften worden opgenomen.

Het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het gebruik daarvan veranderen

1. Voorschriften

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

- een volledig plan ten aanzien van omleidingen en de plaats en tijdstippen hiervan moet ter goedkeuring aan de gemeente Borsele worden ingediend bij de afdeling Woonomgeving, telefoon 0113-238587. Met name de doorgaande fietsroutes voor de schoolgaande jeugd moeten behouden blijven;
- wanneer tot het plaatsen van een hek op de uitweg wordt overgegaan, mag niet dichterbij de as van de weg geplaatst worden dan de grens van het provinciaal of waterschap eigendom, terwijl de beweegbare delen niet naar de weg zijde mogen opendraaien;
- de te leveren grond en/ of zand mag niet verontreinigd zijn. Dit betekent dat de te onderscheiden chemische stoffen de streefwaarde grond/ sediment volgens het toetsingskader uit de leidraad Bodemsanering van 9 mei 1994, van het ministerie van VROM, niet mogen overschrijden. De vergunninghouder moet hiertoe vooraf een analysecertificaat als bewijsstuk aan het regiohoofd overleggen;
- de vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat de vergunningverlenende instantie of derden als gevolg van het gebruik maken van de vergunning schade lijden. Indien de uit te voeren werken mede de belangen van derden raken, moet met deze(n) tijdig overleg worden gevoerd, teneinde die belangen zo min mogelijk te schaden;
- de kosten voortvloeiend uit voorzieningen en maatregelen die de vergunningverlener zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het provinciewerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van de werken door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten verbonden aan de door de vergunningverlener te treffen verkeersmaatregelen en maatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten;
- van calamiteiten en gebreken en andere onvolkomenheden moet onmiddellijk mededeling worden gedaan aan het regiohoofd. In de hiervoor bedoelde gevallen moet de vergunninghouder alle maatregelen treffen, die zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersafwikkeling als in het belang van de instandhouding van het betrokken provinciewerk noodzakelijk is;
- de vergunninghouder moet ten behoeve van de realisatie van de werkzaamheden in contact treden met de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen;
- voor deze activiteit geldt de omgevingsvergunning voor een termijn die drie jaar na het onherroepelijk worden van het inpassingsplan en dit besluit eindigt. Na deze aangegeven termijn moet deze activiteiten zijn beëindigd, is de vergunninghouder verplicht de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben en/of moet de situatie in overeenstemming zijn gebracht met de van toepassing zijnde voorschriften.

2. Overwegingen

Bij het nemen van het besluit hebben wij het volgende overwogen:

- het hier gaat om het maken van tijdelijke werkwegen die uitmonden op de Provinciale wegen N665, N666 en N669;
- de veiligheid van weggebruikers voldoende is verzekerd;
- de instandhouding van de wegen waarop wordt aangesloten niet wordt geschaad en de bruikbaarheid ervan wordt gewaarborgd;
- de mogelijkheden voor de uitvoering van onderhoud en voor uitbreiding of reconstructie van de wegen waarop wordt aangesloten voldoende verzekerd is.

Burgemeester en wethouders van Borsele,

de secretaris,

de burgemeester,