



# beschikking

---

Datum	24 januari 2024
Nummer	RWSZ2023-00008060
Onderwerp	Goedkeuringsbesluit afwijking gronddekking zoals bedoeld in de Watervergunning voor het installeren, gebruiken en opruimen van het net op zee Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (west Alpha) RWSZ2018-00013523.

---

## Inhoudsopgave

1. Aanhef
2. Besluit
3. Overwegingen
4. Procedure
5. Conclusie
6. Ondertekening
7. Mededelingen

### 1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft een verzoek om goedkeuring ontvangen van TenneT TSO B.V. voor het wijzigen van de vereiste minimale gronddekking op een beperkt stuk van het kabeltracé. Gelet op voorschrift 15 lid 1 van de watervergunning voor het installeren, gebruiken en opruimen van het net op zee Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (west Alpha) van 16 april 2019 met kenmerk RWSZ2018-00013523, heeft deze wijziging de goedkeuring van de waterbeheerder.

Het verzoek om goedkeuring is ontvangen op 24 mei 2023 en geregistreerd onder nummer RWSZ2023-00008060.

Datum  
24 januari 2024

Nummer  
RWS-2024/2951

## 2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan TenneT TSO B.V. de gevraagde goedkeuring zoals bedoeld in voorschrift 15 lid 1 van de vergunning van 16 april 2019, kenmerk RWS-2019/13702 te verlenen. De goedkeuring houdt in dat het gedeelte van de Hollandse Kust (west Alpha) kabel, betreft 51 meter, niet op de -5 N.A.P. diepte gebracht hoeft te worden voor de kust van gemeente Heemskerk. Conform het uitvoeringskader vergunningverlening Kust 2021, zal aan de minimale vereiste van 1 meter onder het profiel voldaan worden. Voor een gedeelte van het tracé, betreft 51 meter, zal een minimale gronddekking van minstens 3 meter gehandhaafd worden.

## 3. Overwegingen

TenneT TSO B.V. (verder genoemd TenneT) beschikt over een Watervergunning voor het gebruik maken van de waterstaatswerken Noordzee en voor het installeren, gebruiken en opruimen van het net op zee Hollandse Kust (noord) en net op zee Hollandse Kust (west Alpha) dat bestaat uit de voor deze vergunning van belang zijnde volgende onderdelen:

1. Het aanleggen, gebruiken en verwijderen van twee offshore platforms, te weten één in het windgebied Hollandse Kust (noord) en één in het windgebied Hollandse Kust (west Alpha);
2. Het aanleggen, gebruiken en verwijderen van vier kabelsystemen op zee, te weten twee vanaf het platform Hollandse Kust (noord) en twee vanaf het platform Hollandse Kust (west Alpha), naar het aanlandingspunt;
3. Het aanleggen, gebruiken en verwijderen van de aanlanding van de kabels uit zee op het strand tot aan de primaire duinwaterkering. De zeekabels worden gekoppeld met de landkabels door middel van vier verbindingsmoffen;
4. Het aanleggen en gebruiken van een kruising van de primaire duinwaterkering door middel van een gestuurde boring.

In voorschrift 15 lid 1 van de Watervergunning is bepaald dat de gronddekking van het kabelsysteem inclusief de mofputten, ten minste op -5 N.A.P. dient te zijn.

Bij brief van 24 mei 2023 verzoekt TenneT TSO B.V. om goedkeuring van een afwijkende gronddekking voor een gedeelte van het kabeltracé Hollandse Kust (west Alpha) voor een stuk van 51 meter omdat dit niet op de -5 N.A.P. diepte gebracht kan worden vanwege een harde laag in de bodem.

Datum  
24 januari 2024

Nummer  
RWS-2024/2951

### 3.2 Het verzoek om goedkeuring

Het uitvoeren van de aanleg- en onderhoudswerkzaamheden aan de kabels moet de vergunninghouder vastleggen in een werkplan dat ter goedkeuring aan de waterbeheerder moet worden voorgelegd. Eventuele wijzigingen in het goedgekeurde werkplan behoeven de goedkeuring van de waterbeheerder zoals beschreven in artikel 13, lid 4 van de vergunning met het kenmerk RWS-2019/13702. Het werkplan aanleg en onderhoud kabels en het werkplan kabels en verbindingsmoffen strand, zijn goedgekeurd op 16 maart en 3 februari 2022.

In voorschrift 15 lid 1 van de vergunning met het kenmerk RWS-2019/13702 van 16 april 2019, is voorgeschreven dat de bovenzijde van het kabelsysteem inclusief de mofputten minstens op -5 NAP diepte moet worden aangelegd.

In de toegevoegde Nota van TenneT: Relaxatie begraafdiepte strand, wordt beargumenteerd waarom de gronddekking van -5 N.A.P. niet wordt gehaald. Hieronder kort verwoord.

Tijdens de begraving van de HKWa1 kabel kwam de begraafmachine vanwege een harde zone tot stilstand ter hoogte van de laagwaterlijn. Na de eerste remediëring met de begraafmachine Moonfish, leverde dit wel wat verbetering op, maar een gedeelte van de kabel kon nog steeds niet op vergunningsdiepte worden gebracht. Op 4 november 2022 werd een tweede remediëring uitgevoerd ditmaal met de Jetskid op de Starfish. Hierdoor is de HKWa1 kabel met succes verdiept tot een gemiddelde diepte van 3 meter voor een sectie van 51 meter. Voor de rest van het tracé ligt de kabel wel op de aangegeven vergunningsdiepte van -5 NAP.

Door JLC is gekeken naar de impact en de gevolgen van de mindere diepteligging van de kabel. De uitkomst van dit onderzoek geeft aan dat de kabel op de betreffende sectie een gronddekking heeft van minimaal 2 meter ten opzichte van het laagst mogelijke zeebed zoals geanalyseerd op basis van de betreffende Jarkusraaien. Deze analyse is gemaakt op basis van de contour van de laagste Jarkus metingen. Conform het Uitvoeringskader vergunningverlening Kust 2021 voldoet de diepteligging van de HKWa1 kabel aan de eisen die hierin zijn opgenomen.

Gelet op het bovenstaande bestaat er geen bezwaar tegen de afwijkende diepteligging in het benoemde tracé.

### 4. Procedure

De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft in het coördinatiebesluit van 9 maart 2021 bepaald dat op de besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee Hollandse Kust (west Alpha) gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de minister van EZK. Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van artikel 3.31, derde lid, in

Datum  
24 januari 2024

Nummer  
RWS-2024/2951

samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het Net op zee Hollandse Kust (west Alpha). Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatierегeling van toepassing. De minister voor Klimaat en Energie (KE) heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor het net op zee Hollandse Kust (west Alpha) bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid:

- Op 21 september 2023 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp besluit gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op 21 september 2023 is door de minister voor KE een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO B.V. gezonden;
- het ontwerp van het besluit heeft van 22 september 2023 tot en met 2 november 2023 digitaal ter inzage gelegen.

Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt dit besluit door de minister voor KE bekendgemaakt. Tevens doet de minister voor KE daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg.

### *Behandeling zienswijzen*

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van het ontwerpbesluit voor het afwijken van de gronddekking van het Net op zee Hollandse Kust (noord) en Hollandse Kust (west Alpha) zijn er zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren gebracht. Zie de antwoordnota zienswijzen voor een overzicht van de behandeling van de zienswijzen. In de antwoordnota staan ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan.

De antwoordnota maakt, voor zover de zienswijzen zich richten tegen het ontwerp van het onderhavig besluit, onderdeel uit van het besluit. In de antwoordnota is aangegeven of de zienswijzen aanleiding geven om het onderhavige besluit aan te passen.

Tegen het ontwerp van dit besluit is 1 zienswijze ingediend. In de genoemde antwoordnota staat de inhoudelijke reactie op de zienswijze.

Conclusie na behandeling van de zienswijze is dat de zienswijze niet heeft geleid tot wijziging van het besluit.

Datum  
24 januari 2024

Nummer  
RWS-2024/2951

## 5. Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde goedkeuring.

## 6. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,  
namens deze,  
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Noord



ir. A.F. Wolters

Datum  
24 januari 2024

Nummer  
RWS-2024/2951

## 8. Mededelingen

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure kunt u contact opnemen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met de ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een niet-belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet of niet tijdig heeft gedaan, kan ook beroep instellen.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.